

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 26 - Kompaktpositionen E-Installation

Kennung: HT Version: 009

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 15.02.2012

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)

<http://www.bmwfj.gv.at/Tourismus/HistorischeBauten/Documents/LB-HT009-A2063.ZIP>

Vorversion:

HT 008

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft und Arbeit (BMWA)

- ULG 2600 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2609 Rohr mit Leitungseinzug**
- ULG 2646 Verteiler f.Haus- u.Wohnungsinstallation**
- ULG 2649 Hausinstallationen allgemein**
- ULG 2650 Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise**
- ULG 2651 Wohnungsinstallation raumbezogen**
- ULG 2653 Wohnungsinstallation auslassbezogen**
- ULG 2660 Installation in allgemeinen Bereichen**
- ULG 2684 Erdung u.Potenzialausgleich in Wohnhäusern**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.

Positionsstichwort

EH

26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leistungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausführung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) oder in der Ausführung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in Fußboden- oder Deckenkonstruktionen) ausgeführt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Räumen (z.B. in Schächten, Kellerräumen, Dachböden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschaft:

LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbrüche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm, Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm² sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Fräsarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbrüche sind in Mauerwerk (das heißt nicht in Beton, Stein, Klinker oder ähnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbrüchen und Aussparungen (z.B. das Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungsverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm² angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.

2.3. Schalt- und Steckgeräte:

Alle Schalt- und Steckgeräte sind in Standardfarben ausgeführt. Unter-Putz-Geräte haben je nach Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Gerätedosen versetzt und angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen (z.B. Verunreinigungen, Abfälle und Materialrückstände) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschließlich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung beigestellten Flächen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik), sämtliche Gebühren und die Organisation (Förderart und Förderweg) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Kommentar:

Verputzarbeiten sind in eigenen Positionen beschrieben (vgl. LB-HB).

Kompaktpositionen sind vorrangig für einfache E-Installationsanlagen vorgesehen und können bei Bedarf mit Positionen aus anderen Leistungsgruppen kombiniert werden.

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden siehe ÖVE/ÖNORM E8015 und E8016. Hauptsicherungs- und Vorzählerverteiler sind unter Berücksichtigung möglicher Erweiterungen (Aufzug, Dachgeschoßausbau, Geschäftslokale, Wohnungstrennungen) mit Reserveeinbauten zu dimensionieren.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Änderung: **Informationen zu Korrekturen/Ergänzungen (z.B.):**

- Wählbare Vorbemerkungen zur Arbeitshöhe
- Wählbare Vorbemerkungen für LV-Beilagen
- Positionsstichwörter und Abkürzungen wurden überarbeitet
- Bearbeitung Blitz- und Überspannungsableiter
- Bearbeitung FI
- Bearbeitung Hauptleitungsklemmen für Zähler-Zu- und Ableitungen
- Bearbeitung Rauchmelder

2600 Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

260000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

260000H Arbeitshöhe (ü.4m) zu LG26

Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse.

Betrifft Position(en): _____

Angabe der Arbeitshöhe über 4 m: _____

LB-Version: 9

Geändert

260000V LV-Beilagen zur LG26

Beiliegende Unterlagen: _____

(z.B. Ausführungsdetails)

LB-Version: 9

Geändert

2609 Rohr mit Leitungseinzug

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Isolierrohre (I-Rohr) oder Panzerrohre (P-Rohr) sind nach Wahl des Auftragnehmers, starr oder biegsam wie angegeben, verlegt und eingezogen.

Rohr- und Verlegezubehör, Abzweigdosens und -kästen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

260905 Isolierrohr im Rohbau mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.

260905M I-Rohr/P-Rohr LS0H Rohbau b.5x1,5 m

260905N I-Rohr/P-Rohr LS0H Rohbau b.7x1,5 m
Über 5 x 1,5 bis 7 x 1,5.

260905S I-Rohr/P-Rohr LS0H Rohbau b.3x2,5 m

260905T I-Rohr/P-Rohr LS0H Rohbau b.5x2,5 m
Über 3 x 2,5 bis 5 x 2,5.

260909 Isolierrohr im Bestand, mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.

260909M I-Rohr LS0H Bestand b.5x1,5 m

260909N I-Rohr LS0H Bestand b.7x1,5 m
Über 5 x 1,5 bis 7 x 1,5.

260909S I-Rohr LS0H Bestand b.3x2,5 m

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

260909T	I-Rohr LS0H Bestand b.5x2,5 Über 3 x 2,5 bis 5 x 2,5.	m
260920	Isolierrohr für leichte mechanische Beanspruchung auf Putz offen (APo), mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.	
260920M	I-Rohr LS0H APo b.5x1,5	m
260920N	I-Rohr LS0H APo b.7x1,5 Über 5 x 1,5 bis 7 x 1,5.	m
260920S	I-Rohr LS0H APo b.3x2,5	m
260920T	I-Rohr LS0H APo b.5x2,5 Über 3 x 2,5 bis 5 x 2,5.	m
260924	Panzerrohr für mittlere mechanische Beanspruchung auf Putz offen (APo), mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.	
260924M	P-Rohr LS0H APo b.5x1,5	m
260924N	P-Rohr LS0H APo b.7x1,5 Über 5 x 1,5 bis 7 x 1,5.	m
260924S	P-Rohr LS0H APo b.3x2,5	m
260924T	P-Rohr LS0H APo b.5x2,5 Über 3 x 2,5 bis 5 x 2,5.	m
2646	Verteiler f.Haus- u.Wohnungsinstallation Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Verteiler sind, wie angegeben montiert oder unter Putz versetzt - ohne Verputzarbeiten. Die Ausführungsrichtlinien des zuständigen Netzbetreibers sind eingehalten. Installationsverteilerkästen und der Nachzählerteil von Zählverteilerkästen sind mit 30 % Platzreserve dimensioniert. In die Einheitspreise der Verteiler sind das erforderliche Befestigungsmaterial, die für den Geräteeinbau benötigten Trag- und Haltekonstruktionen, der erforderliche Berührungsschutz und die Beschriftung einkalkuliert. Sicherungseinrichtungen über 35 A sind als Sicherungslasttrennschalter ausgeführt. In die Einheitspreise der gelieferten Verteilereinbauten sind deren Montage, die Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil sowie das Absetzen und Anschließen der ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an den Klemmpunkten, etwaige Kabelschuhe und das Überprüfen auf richtigen Anschluss einkalkuliert.	
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	
264600	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
264600A	Erzeugnis/Type zu 26.46 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.46 wird vereinbart:	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Betrifft Position(en): _____
 Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
 Angeboten:

264600E Erzeugnis/Type zu 26.46 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.46 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____
 Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit: _____
 Angeboten:

264600X Erzeugnis/Type zu 26.46 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.46 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____
 Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVerGG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

264603 Hauptsicherungsverteiler (Hauptsicherung) unter Putz, einschließlich Verschienung, Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Klemmen und Schließsystem, einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk. Im Positionsstichwort angegeben sind die Bestückung mit NH-Trennern und deren Größe (NH Gr.).

264603A Hauptsicherung UP 1NH Gr.00**Stk**

Netzbetreiber: _____

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

264603B Hauptsicherung UP 2NH Gr.00**Stk**

Netzbetreiber: _____

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

264603C Hauptsicherung UP 3NH Gr.00**Stk**

Netzbetreiber: _____

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

264603D Hauptsicherung UP 4NH Gr.00**Stk**

Netzbetreiber: _____

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

264603E Hauptsicherung UP 1NH Gr.I**Stk**

Netzbetreiber: _____

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

264603F Hauptsicherung UP 2NH Gr.I**Stk**

Netzbetreiber: _____

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

264603M Hauptsicherung UP 1NH Gr.00 Kombi-Abl.**Stk**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	
264603N	Hauptsivert. UP 2NH Gr.00 Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264603O	Hauptsivert. UP 3NH Gr.00 Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264603P	Hauptsivert. UP 4NH Gr.00 Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264603Q	Hauptsivert. UP 1NH Gr.I Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264603R	Hauptsivert. UP 2NH Gr.I Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264623	Vorzählersicherungsverteiler unter Putz, einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk, eine Platzreserve für eine Nachbestückung von 2 Stück Sicherungen 3polig ist vorhanden. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl und Ausführung der eingebauten 3poligen Sicherungen.	
264623A	Vorzählersicherungsverteiler UP 2 D02 Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	Stk
264623B	Vorzählersicherungsverteiler UP 4 D02 Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	Stk
264623C	Vorzählersicherungsverteiler UP 6 D02 Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	Stk
264623D	Vorzählersicherungsverteiler UP 10 D02 Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	Stk
264633	Vorzählersicherungsverteiler auf Putz, eine Platzreserve für eine Nachbestückung von 2 Stück Sicherungen 3polig ist vorhanden. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl und Ausführung der eingebauten 3poligen Sicherungen.	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264633A	Vorzählersicherungsverteiler AP 2 D02 Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264633B	Vorzählersicherungsverteiler AP 4 D02 Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264633C	Vorzählersicherungsverteiler AP 6 D02 Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264633D	Vorzählersicherungsverteiler AP 10 D02 Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264643	Kombi-Verteiler, bestehend aus Vorzähler- und Zählerverteiler, ausgeführt als Maskenverteiler (MV) auf Putz einschließlich Rückwand, bestückt mit D02-Sicherungen 3polig, entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln (MT).	
264643A	Kombi-Verteiler MV 1MT Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264643B	Kombi-Verteiler MV 2MT Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264643C	Kombi-Verteiler MV 3MT Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264643D	Kombi-Verteiler MV 4MT Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264643E	Kombi-Verteiler MV 5MT Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264643F	Kombi-Verteiler MV 6MT Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264643G	Kombi-Verteiler MV 10MT Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264646	Kombi-Verteiler bestehend aus Vorzähler- und Zählerteiler mit leerem Nachzählerteil unter Putz einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk. Der Vorzählerteil ist entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln (MT) mit Sicherungen D02, 3polig bestückt. Zusätzlich angegeben ist die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil (NZ ..reihig).	
264646A	Kombi-Verteiler UP 1MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646B	Kombi-Verteiler UP 1MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646C	Kombi-Verteiler UP 1MT NZ 3reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646D	Kombi-Verteiler UP 2MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646E	Kombi-Verteiler UP 2MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646F	Kombi-Verteiler UP 3MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646G	Kombi-Verteiler UP 3MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646H	Kombi-Verteiler UP 4MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646I	Kombi-Verteiler UP 4MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646J	Kombi-Verteiler UP 5MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264646K	Kombi-Verteiler UP 5MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264647	Kombi-Verteiler, bestehend aus Vorzähler- und Zählerteiler mit leerem Nachzählerteil auf Putz. Der Vorzählerteil ist entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln (MT) mit Sicherungen D02, 3polig bestückt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil (NZ xx-reihig).	
264647A	Kombi-Verteiler AP 1MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264647B	Kombi-Verteiler AP 1MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____	Stk
264647C	Kombi-Verteiler AP 1MT NZ 3reihig	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
264647D	Kombi-Verteiler AP 2MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264647E	Kombi-Verteiler AP 2MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264647F	Kombi-Verteiler AP 3MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264647G	Kombi-Verteiler AP 3MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264647H	Kombi-Verteiler AP 4MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264647I	Kombi-Verteiler AP 4MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264647J	Kombi-Verteiler AP 5MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264647K	Kombi-Verteiler AP 5MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653	Zählerverteiler unter Putz, mit montierten, vorverdrahteten Messtafeln einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl der Messtafeln (MT) und die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil (NZ xx-reihig).	
264653A	Zählerverteiler UP 1MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653B	Zählerverteiler UP 1MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geändert</i>	Stk
264653C	Zählerverteiler UP 1MT NZ 3reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264653D	Zählerverteiler UP 2MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653E	Zählerverteiler UP 2MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653F	Zählerverteiler UP 3MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653G	Zählerverteiler UP 3MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653H	Zählerverteiler UP 4MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653I	Zählerverteiler UP 4MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653J	Zählerverteiler UP 5MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264653K	Zählerverteiler UP 5MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
264663	Zählerverteiler auf Putz, mit montierten, vorverdrahteten Messtafeln. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl der Messtafeln (MT) und die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil (NZ xx-reihig).	
264663A	Zählerverteiler AP 1MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geändert</i>	Stk
264663B	Zählerverteiler AP 1MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geändert</i>	Stk
264663C	Zählerverteiler AP 1MT NZ 3reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geändert</i>	Stk
264663D	Zählerverteiler AP 2MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9 Geändert</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264663E	Zählerverteiler AP 2MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264663F	Zählerverteiler AP 3MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264663G	Zählerverteiler AP 3MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264663H	Zählerverteiler AP 4MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264663I	Zählerverteiler AP 4MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264663J	Zählerverteiler AP 5MT NZ 1reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264663K	Zählerverteiler AP 5MT NZ 2reihig Netzbetreiber: _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geändert</i>	Stk
264670	Aufzahlung (Az) auf Kombi-Verteiler und Zählerverteiler für die Ausführung eines plombierbaren Nachzählermoduls, bestückt mit Abgangsklemmen 5 x 10 mm ² je Messtafel. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Messtafeln (MT).	
264670A	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.1MT Betrifft Position(en): _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	Stk
264670B	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.2MT Betrifft Position(en): _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	Stk
264670C	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.3MT Betrifft Position(en): _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	Stk
264670D	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.4MT Betrifft Position(en): _____ <i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	Stk
264670E	Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.5MT Betrifft Position(en): _____	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264670M	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.1MT Betrifft Position(en): _____	Stk
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264670N	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.2MT Betrifft Position(en): _____	Stk
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264670O	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.3MT Betrifft Position(en): _____	Stk
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264670P	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.4MT Betrifft Position(en): _____	Stk
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264670Q	Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.5MT Betrifft Position(en): _____	Stk
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264673	Kleinverteiler in der angegebenen Ausführung, schutzisoliert, ohne Geräte, mit eingebauter Schutzleiterschiene, einschließlich Tür mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit Geräteausschnitten, bei den Ausführungen unter Putz und Hohlwand einschließlich Herstellen der Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur Verfügung stehende Anzahl von Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE).	
264673A	Kleinverteiler UP/HW 2reihig 24TE	Stk
264673B	Kleinverteiler UP/HW 3reihig 36TE	Stk
264673C	Kleinverteiler UP/HW 4reihig 48TE	Stk
264673G	Kleinverteiler AP 2reihig 24TE	Stk
264673H	Kleinverteiler AP 3reihig 36TE	Stk
264673I	Kleinverteiler AP 4reihig 48TE	Stk
264676	Wohnungsübergabepunkt (WÜP) für Netze der Informationstechnologie, ausgeführt als Kleinverteiler, in der angegebenen Ausführung, schutzisoliert, mit eingebauter Erdungsschiene, einschließlich Tür mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit Geräteausschnitten, bei den Ausführungen unter Putz und Hohlwand einschließlich Herstellen der Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur Verfügung stehende Anzahl von Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE).	
264676A	WÜP-Kleinverteiler UP/HW 2reihig 24TE	Stk
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264676B	WÜP-Kleinverteiler UP/HW 3reihig 36TE	Stk
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264676C	WÜP-Kleinverteiler UP/HW 4reihig 48TE	Stk
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
264676G	WÜP-Kleinverteiler AP 2reihig 24TE	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
264676H	WÜP-Kleinverteiler AP 3reihig 36TE	Stk
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
264676I	WÜP-Kleinverteiler AP 4reihig 48TE	Stk
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
264680	Nachzählereinbauteil für Gemeinschaftsverbraucheranlage (GVA) 1phasig (1ph.), bestehend aus 1 Leitungsschutzschalter (LS) für Licht Stiegenhaus mit Komfortautomat, Dämmerungsschalter und Schaltuhr, 1 LS für Licht Keller, 1 LS für Antennenanlage, 1 LS für Schukosteckdose RE und Schukosteckdosen Keller sowie der angegebenen Anzahl von Fehlerstromschutzschaltern (FI) für Fehler-/Brand- und/oder Zusatzschutz.	
264680A	Nachzählereinbauteil GVA 1ph.1FI	Stk
264680B	Nachzählereinbauteil GVA 1ph.2FI	Stk
264681	Nachzählereinbauteil für Gemeinschaftsverbraucheranlage (GVA) mit Aufzug, 3phasig (3ph), bestehend aus 1 Leitungsschutzschalter (LS) für Licht Stiegenhaus mit Komfortautomat, Dämmerungsschalter und Schaltuhr, 1 LS für Licht Keller, 1 LS für Steuerung Aufzug, 1 LS für Licht Aufzug, 1 FI/LS für Steckdose Schacht und Triebwerksraum, 1 LS für Antennenanlage, 1 LS für Schukosteckdose RE und Schukosteckdosen Keller, 1 Lasttrennschalter für Aufzug D02 3polig sowie der angegebenen Anzahl von Fehlerstromschutzschaltern (FI).	
264681A	Nachzählereinbauteil GVA 3ph.1FI	Stk
264681B	Nachzählereinbauteil GVA 3ph.2FI	Stk
264685	Fehlerstromschutzschalter (FI)-Kombination in der angegebenen Ausführung, einschließlich erforderlichem Überlastschutz. Im Positionsstichwort angegeben sind die Bemessungsströme der FI Schalter	
264685A	FI 4/40/0,1"S" u.FI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9 Geändert</i>	
264685B	FI 4/40/0,3"S" u.FI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9 Geändert</i>	
264685C	FI 4/63/0,1"S" u.FI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9 Geändert</i>	
264685D	FI 4/63/0,3"S" u.FI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9 Geändert</i>	
264685G	2xFI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9</i>	
264685M	FI 4/40/0,1"S" u.2xFI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9</i>	
264685N	FI 4/40/0,3"S" u.2xFI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9</i>	
264685O	FI 4/63/0,1"S" u.2xFI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9</i>	
264685P	FI 4/63/0,3"S" u.2xFI 4/40/0,03"G"	Stk
	<i>LB-Version: 9</i>	
2649	Hausinstallationen allgemein	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Hauptleitungen, Vor- und Nachzählerleitungen, Stiegenhauslichtleitungen und IT-Verrohrungen sind in angegebener Ausführung verlegt.

In den Einheitspreis aller Leitungen ist das Tragsystem einkalkuliert. In den Einheitspreis der Stiegenhauslichtleitungen sind Geräteabzweigdosen und -kästen einkalkuliert. In den Einheitspreis der senkrechten IT-Verrohrung sind die Hauptleistungs-Abzweigkästen einkalkuliert. In den Einheitspreis der IT-Verrohrung zum Wohnungsübergabepunkt sind Abzweig- und Zugkästen einkalkuliert.

*LB-Version: 9**Geringfügig geändert*

264900 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

264900A Erzeugnis/Type zu 26.49 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.49 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

264900E Erzeugnis/Type zu 26.49 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.49 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

264900X Erzeugnis/Type zu 26.49 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.49 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

*LB-Version: 9**Geringfügig geändert*

264905 Hauptleitung im Rohbau mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.

264905G **Hauptleitung LS0H Rohbau 5x16** **m**

264905H **Hauptleitung LS0H Rohbau 5x25** **m**

264905I **Hauptleitung LS0H Rohbau 5x35** **m**

264909 Hauptleitung im Bestand mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.

264909G **Hauptleitung LS0H Bestand 5x16** **m**

264909H **Hauptleitung LS0H Bestand 5x25** **m**

264909I **Hauptleitung LS0H Bestand 5x35** **m**

264920 Hauptleitung mit Tragsystem auf Putz einschließlich Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264920G	Hauptleitung LS0H AP 5x16 <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	m
264920H	Hauptleitung LS0H AP 5x25	m
264920I	Hauptleitung LS0H AP 5x35	m
264923	Hauptleitungs-Abzweigklemmen (Hauptleitungsklemme), ungeschnittene Durchführung der Hauptleitung möglich, jeder Pol ausgebildet als Mehrfachklemme, einschließlich UP/AP-Kasten oder Gehäuse plombierbar. Im Positionsstichwort angegeben sind die Polzahl (pol.) und der Hauptleitungsquerschnitt in mm ² .	
264923B	Hauptleitungsklemme+Kasten/Gehäuse 5pol.25 <i>LB-Version: 9</i>	Stk
264923C	Hauptleitungsklemme+Kasten/Gehäuse 5pol.35 <i>LB-Version: 9</i>	Stk
264924	Hauptleitungsklemme vorzugsweise für Vor- oder Nachzählerleitungen (Hauptleitungs-Anschlusskasten), einschließlich uP/aP-Kasten plombierbar, zum Anschluss einer vorhandenen Einzelverbraucheranlage. Im Positionsstichwort angegeben sind die Polzahl (pol.) und der ankommende Hauptleitungsquerschnitt in mm ² .	
264924A	Hauptleitungs-Anschlussklemmkasten 5pol.10 <i>LB-Version: 9</i>	Stk
264925	Vor- oder Nachzählerleitung (VZ/NZ-Leitung) im Rohbau mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.	
264925G	VZ/NZ-Leitung LS0H Rohbau 3x6	m
264925H	VZ/NZ-Leitung LS0H Rohbau 5x10	m
264929	Vor- oder Nachzählerleitung (VZ/NZ-Leitung) im Bestand mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.	
264929G	VZ/NZ-Leitung LS0H Bestand 3x6	m
264929H	VZ/NZ-Leitung LS0H Bestand 5x10	m
264940	Vor- oder Nachzählerleitung (VZ/NZ-Leitung) mit Tragsystem auf Putz einschließlich Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H.	
264940G	VZ/NZ-Leitung LS0H AP 3x6 <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	m
264940H	VZ/NZ-Leitung LS0H AP 5x10	m
264945	Stiegenhauslichtleitung (Stghlichtltg.) im Rohbau in einer Geschoßebene (GE) senk- und waagrecht für einen Lichtauslass und eine Schaltstelle einschließlich Leitungseinzug und Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H.	
264945G	Stghlichtltg.LS0H GE Rohbau	PA
264949	Stiegenhauslichtleitung (Stghlichtltg.) im Bestand in einer Geschoßebene (GE) senk- und waagrecht für einen Lichtauslass und eine Schaltstelle, mit Leitungseinzug und Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H.	
264949G	Stghlichtltg.LS0H GE Bestand	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
264952	Verrohrung D 32 im Rohbau für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung). Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen sowie die Anzahl der versorgten Geschoßebenen (GE), Materialeigenschaft LS0H.	
264952J	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/2GE	PA
264952K	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/3GE	PA
264952L	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/4GE	PA
264952M	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/5GE	PA
264952N	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/6GE	PA
264952O	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/7GE	PA
264952P	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/8GE	PA
264952Q	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/9GE	PA
264952R	IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/10GE	PA
264955	Verrohrung D 32 für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) im Bestand. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen sowie die Anzahl der versorgten Geschoßebenen (GE), Materialeigenschaft LS0H.	
264955J	IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/2GE	PA
264955K	IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/3GE	PA
264955L	IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/4GE	PA
264955M	IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/5GE	PA
264955N	IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/6GE	PA
264955O	IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/7GE	PA
264955P	IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/8GE	PA
264955Q	IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/9GE	PA
264955R	IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/10GE	PA
264961	Verrohrung D 32 für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) auf Putz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen/die Anzahl der versorgten Geschoßebenen (GE), Materialeigenschaft LS0H.	
264961J	IT-Verrohrung LS0H AP 2/2GE	PA
264961K	IT-Verrohrung LS0H AP 2/3GE	PA
264961L	IT-Verrohrung LS0H AP 2/4GE	PA
264961M	IT-Verrohrung LS0H AP 3/5GE	PA
264961N	IT-Verrohrung LS0H AP 3/6GE	PA
264961O	IT-Verrohrung LS0H AP 3/7GE	PA
264961P	IT-Verrohrung LS0H AP 4/8GE	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

264961Q IT-Verrohrung LS0H AP 4/9GE PA

264961R IT-Verrohrung LS0H AP 4/10GE PA

264964 Verrohrung 2 x D 25 im Rohbau für Verteilleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) vom Hauptleitungsabzweig einer Geschoßebene zu einem Wohnungsübergabepunkt (WÜP) einschließlich Vorspann, Materialeigenschaft LS0H.

264964G IT-Verrohrung LS0H Rohbau WÜP PA

264970 Verrohrung 2 x D 25 im Bestand für Verteilleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) vom Hauptleitungsabzweig einer Geschoßebene zu einem Wohnungsübergabepunkt (WÜP) einschließlich Vorspann.

264970G IT-Verrohrung LS0H Bestand WÜP PA

2650 Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Stromkreisanspeisungen (Strkransp.) sind vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose/-kasten des jeweiligen Stromkreises in der angegebenen Ausführung installiert.

Eigene Stromkreise (Strkr.) für angegebene Verbrauchsmittel sind vom Verteiler bis zu dessen Anschlussvorrichtung in der angegebenen Ausführung installiert.

In die Einheitspreise der "Stromkreisanspeisungen" sind der Leitungsschutzschalter einschließlich Zubehör, das Rohr- und Abzweigmaterial sowie das Leitungsmaterial einkalkuliert. In die Einheitspreise der "Eigene Stromkreise" sind der Leitungsschutzschalter einschließlich Zubehör, das Rohr- und Abzweigmaterial, das Leitungsmaterial sowie die Anschlussvorrichtung an das Verbrauchsmittel einkalkuliert.

Kommentar:

Verteilerkästen sind in der ULG 26.46 beschrieben.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

265000A Erzeugnis/Type zu 26.50 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.50 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

265000E Erzeugnis/Type zu 26.50 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.50 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

265000X Erzeugnis/Type zu 26.50 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.50 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVerGG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002 Stromkreisanspeisung (Strkransp.) im Rohbau, Materialeigenschaft LS0H. Im Positionsstichwort angegeben sind die Widmung der Stromkreise (z.B. für Steckdosen (Steckd.), für Stiegenhaus (Stiegenh.), für Aufzugschacht (Aufzugsch.)) und die Nennstromstärke.

265002A Strkransp.Rohbau LS0H Licht 13A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002B Strkransp.Rohbau LS0H Steckd.13A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002C Strkransp.Rohbau LS0H Steckd.16A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002D Strkransp.Rohbau LS0H Licht+Steckd.13A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002E Strkransp.Rohbau LS0H Licht Stiegenh.13A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002F Strkransp.Rohbau LS0H Licht Keller 13A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002G Strkransp.Rohbau LS0H Steckd.Keller 16A/C PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002H Strkransp.Rohbau LS0H Außenbereich 13A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002I Strkransp.Rohbau LS0H Licht Aufzugsch.13A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002J Strkransp.Rohbau LS0H Dachboden 13A PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002V Strkransp.Rohbau LS0H 1ph.+N sonstige PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002W Strkransp.Rohbau LS0H 3ph.+N sonstige PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265002X Strkransp.Rohbau LS0H nach Angabe PA

Widmung und Nennstromstärke: _____

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265012 Eigener Stromkreis (Strkr.) im Rohbau, Materialeigenschaft LS0H, für angegebenes Verbrauchsmittel 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstärke.

265012A Strkr.Rohbau LS0H Antennenverstärker 13A PA

265012B Strkr.Rohbau LS0H Arbeitsplatzsteckd.16A PA

265012C Strkr.Rohbau LS0H Backrohr 16A PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265012D	Strkr.Rohbau LS0H Bügelmaschine 16A	PA
265012E	Strkr.Rohbau LS0H Dachrinnenheizung 16A	PA
265012F	Strkr.Rohbau LS0H Fußbodenheizung 13A	PA
265012G	Strkr.Rohbau LS0H Freiflächenheizung 16A	PA
265012H	Strkr.Rohbau LS0H Gefriergerät 13A	PA
265012I	Strkr.Rohbau LS0H Geschirrspüler 16A	PA
265012J	Strkr.Rohbau LS0H Heizgerät 13A	PA
265012K	Strkr.Rohbau LS0H Klimagerät 16A/C	PA
265012L	Strkr.Rohbau LS0H Pumpe 13A	PA
265012M	Strkr.Rohbau LS0H Steuerung 10A	PA
265012N	Strkr.Rohbau LS0H Sicherheitst.Anlage 10A	PA
265012O	Strkr.Rohbau LS0H Therme/Heizkessel 10A	PA
265012P	Strkr.Rohbau LS0H Torantrieb 10A	PA
265012Q	Strkr.Rohbau LS0H Waschmaschine 16A	PA
265012R	Strkr.Rohbau LS0H Wäschetrockner 16A	PA
265012S	Strkr.Rohbau LS0H Warmwasserbereiter 13A	PA
265012X	Strkr.Rohbau LS0H nach Angabe Widmung und Nennstromstärke: _____	PA
265016	Eigener Stromkreis (Strkr.) im Rohbau, Materialeigenschaft LS0H, für angegebenes Verbrauchsmittel 3phasig (3ph.). Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstärke.	
265016A	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Aufzug 20A/C	PA
265016B	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Aufzug 35A/C	PA
265016C	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Durchlauferh.35A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265016D	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H E-Herd 16A	PA
265016E	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Klimagerät 13A/C	PA
265016F	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Kraftsteckd.16A/C	PA
265016G	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Pumpe 13A/C	PA
265016H	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Sauna 13A	PA
265016I	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Waschmaschine 16A	PA
265016J	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Wäschetrockner 16A	PA
265016X	Strkr.Rohbau 3ph.LS0H nach Angabe Widmung und Nennstärke: _____	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265022	Stromkreisanspeisung (Strkransp.) im Bestand, Materialeigenschaft LS0H. Im Positionsstichwort angegeben sind die Widmung der Stromkreise (z.B. für Steckdosen (Steckd.), für Stiegenhaus (Stiegenh.), für Aufzugschacht (Aufzugsch.)) und die Nennstromstärke.	
265022A	Strkransp.Bestand LS0H Licht 13A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022B	Strkransp.Bestand LS0H Steckd.13A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022C	Strkransp.Bestand LS0H Steckd.16A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022D	Strkransp.Bestand LS0H Licht+Steckd.13A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022E	Strkransp.Bestand LS0H Licht Stiegenh.13A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022F	Strkransp.Bestand LS0H Licht Keller 13A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022G	Strkransp.Bestand LS0H Steckd.Keller 16A/C <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022H	Strkransp.Bestand LS0H Außenbereich 13A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022I	Strkransp.Bestand LS0H Licht Aufzugsch.13A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022J	Strkransp.Bestand LS0H Dachboden 13A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022V	Strkransp.Bestand LS0H 1ph.+N sonstige <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022W	Strkransp.Bestand LS0H 3ph.+N sonstige <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265022X	Strkransp.Bestand LS0H nach Angabe Widmung und Nennstromstärke: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265032	Eigener Stromkreis (Strkr.) im Bestand, Materialeigenschaft LS0H, für angegebenes Verbrauchsmittel 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstärke.	
265032A	Strkr.Bestand LS0H Antennenverstärker 13A	PA
265032B	Strkr.Bestand LS0H Arbeitsplatzsteckd.16A	PA
265032C	Strkr.Bestand LS0H Backrohr 16A	PA
265032D	Strkr.Bestand LS0H Bügelmaschine 16A	PA
265032E	Strkr.Bestand LS0H Dachrinnenheizung 16A	PA
265032F	Strkr.Bestand LS0H Fußbodenheizung 13A	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265032G	Strkr.Bestand LS0H Freiflächenheizung 16A	PA
265032H	Strkr.Bestand LS0H Gefriergerät 13A	PA
265032I	Strkr.Bestand LS0H Geschirrspüler 16A	PA
265032J	Strkr.Bestand LS0H Heizgerät 13A	PA
265032K	Strkr.Bestand LS0H Klimagerät 16A/C	PA
265032L	Strkr.Bestand LS0H Pumpe 13A	PA
265032M	Strkr.Bestand LS0H Steuerung 10A	PA
265032N	Strkr.Bestand LS0H Sicherheitst Anlage 10A	PA
265032O	Strkr.Bestand LS0H Therme/Heizkessel 10A	PA
265032P	Strkr.Bestand LS0H Torantrieb 10A	PA
265032Q	Strkr.Bestand LS0H Waschmaschine 16A	PA
265032R	Strkr.Bestand LS0H Wäschetrockner 16A	PA
265032S	Strkr.Bestand LS0H Warmwasserbereiter 13A	PA
265032X	Strkr.Bestand LS0H nach Angabe Widmung und Nennstromstärke: _____	PA
265036	Eigener Stromkreis (Strkr.) im Bestand, Materialeigenschaft LS0H, für angegebenes Verbrauchsmittel 3phasig (3ph.). Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstärke.	
265036A	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Aufzug 20A/C	PA
265036B	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Aufzug 35A/C	PA
265036C	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Durchlauferh.35A	PA
265036D	Strkr.Bestand 3ph.LS0H E-Herd 16A	PA
265036E	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Klimagerät 13A/C	PA
265036F	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Kraftsteckd.16A/C	PA
265036G	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Pumpe 13A/C	PA
265036H	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Sauna 13A	PA
265036I	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Waschmaschine 16A	PA
265036J	Strkr.Bestand 3ph.LS0H Wäschetrockner 16A	PA
265036X	Strkr.Bestand 3ph.LS0H nach Angabe Widmung und Nennstärke: _____	PA
265039	Aufzahlung (Az) auf Stromkreisanspeisung oder auf eigenen Stromkreis (Strkr.) für einen angegebenen FI/LS-Kombischalter (FI/LS) 1+N-polig.	
265039A	Az Strkr.FI/LS Typ AC 10-16A/B 0,03A	Stk
265039D	Az Strkr.FI/LS Typ AC 10-16A/B 0,1A	Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265039F	Az Strkr.FI/LS Typ A 10-16A/B 0,03A	Stk
265039H	Az Strkr.FI/LS Typ A 10-16A/B 0,1A	Stk
265039J	Az Strkr.FI/LS Typ AC 10-16A/C 0,03A	Stk
265039L	Az Strkr.FI/LS Typ AC 10-16A/C 0,1A	Stk
265039N	Az Strkr.FI/LS Typ A 10-16A/C 0,03A	Stk
265039P	Az Strkr.FI/LS Typ A 10-16A/C 0,1A	Stk

2651 Wohnungsinstallation raumbezogen

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die starkstromtechnische Installation ist unter Verwendung von Rohrsystemen samt Zubehör, Abzweig- und Gerätedosen einschließlich Leitungseinzug bis zur Schnittstelle "Stromkreisanspeisung" hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.

Angegeben ist die Ausführung der Licht- und Steckdosenauslässe auf gemeinsamen (gem.) oder auf getrennten (getr.) Stromkreisen (Strkr.).

Die Installation der Informationstechnik ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschließlich Zubehör, Geräte- und Abzweigdosen hergestellt. Ein Vorspanndraht ist eingezogen.

In den Einheitspreisen der Position zur raumbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert.

Kommentar:

Stromkreisanspeisungen und eigene Stromkreise siehe LG 26.50. Standardausstattung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden siehe ÖVE/ÖNORM E8015.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

265100A Erzeugnis/Type zu 26.51 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.51 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

265100E Erzeugnis/Type zu 26.51 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.51 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

265100X Erzeugnis/Type zu 26.51 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.51 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265101	Zimmer bis 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle und 4 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265101G	Zimmer b.20m2 LS0H Rohbau gem.Strkr.	PA
265101H	Zimmer b.20m2 LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265102	Zimmer über 20 m2 in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle und 5 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265102G	Zimmer ü.20m2 LS0H Rohbau gem.Strkr. Zimmerfläche in m2: _____	PA
265102H	Zimmer ü.20m2 LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265105	Schlafzimmer bis 20m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 2 Stück Einfachschukosteckdosens- und 2 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265105G	Schlafzimmer b.20m2 LS0H Rohbau gem.Strkr.	PA
265105H	Schlafzimmer b.20m2 LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265109	Kochnische in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosens- und 3 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265109G	Kochnische LS0H Rohbau gem.Strkr. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265109H	Kochnische LS0H Rohbau getr.Strkr. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265110	Küche in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosens- und 5 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265110G	Küche LS0H Rohbau gem.Strkr. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265110H	Küche LS0H Rohbau getr.Strkr. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265111	Bad in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265111G	Bad LS0H Rohbau gem.Strkr.	PA
265111H	Bad LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265112	WC in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, Materialeigenschaft LS0H.	
265112C	WC LS0H Rohbau	PA
265113	Wirtschaftsraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265113G	Wirtschaftsraum LS0H Rohbau gem.Strkr.	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265113H	Wirtschaftsraum LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265114	Vorraum bis 3 m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265114G	Vorraum b.3m LS0H Rohbau gem.Strkr.	PA
265114H	Vorraum b.3m LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265115	Vorraum über 3 m Länge in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich 2 Schaltstellen, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265115G	Vorraum ü.3m LS0H Rohbau gem.Strkr. Fläche Vorraum in m2: _____	PA
265115H	Vorraum ü.3m LS0H Rohbau getr.Strkr. Fläche Vorraum in m2: _____	PA
265117	Abstellraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265117G	Abstellraum LS0H Rohbau gem.Strkr.	PA
265117H	Abstellraum LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265118	Hobbyraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265118G	Hobbyraum LS0H Rohbau gem.Strkr.	PA
265118H	Hobbyraum LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265119	Loggia, Balkon, Terrasse (Balkon) in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265119G	Balkon LS0H Rohbau gem.Strkr.	PA
265119H	Balkon LS0H Rohbau getr.Strkr.	PA
265126	Aufzahlung (Az) auf die Standardausstattung für die Installation der angegebenen zusätzlichen Auslässe (-Ausl.) auf bestehende Stromkreise, Materialeigenschaft LS0H.	
265126M	Az zus.Steckdosenausl.LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126N	Az zus.Schaltstelle zu Ausl.LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126O	Az zus.Wand-/Deckenausl.m.Sch.LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126P	Az zus.Wand-/Deckenausl.o.Sch.LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126Q	Az Ausl.f.Raumtemperaturregler LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265126R	Az Lüfterausl.m.Nachlaufrelais LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126S	Az Lüfterausl.m.Zeitschalter LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126T	Az Jalousieausl.m.Schaltgerät LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126U	Az Ausl.f.Außen-/Anlegefühler LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126V	Az Ausl.m.Taster u.Läutw.230V LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9</i>	PA
265126W	Az Ausl.m.Rauchmelder LS0H Rohbau Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie. <i>LB-Version: 9</i>	PA
265127	Aufzahlung (Az) auf den Stromkreis Therme, für die Herstellung der elektrischen Verriegelung zur Abluftanlage einschließlich Verbindungsleitung. Benötigte Kontakte sind auf der Therme vorhanden, Materialeigenschaft LS0H.	
265127B	Az Strkr.Therme f.Verriegelung LS0H Rohbau	PA
265129	Wohneinheit sternförmig verrohrt für Informationstechnologie-Anschlüsse ab Wohnungsübergabepunkt samt Vorspann. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Anschlusspunkte (IT-Anschlp.) je Wohneinheit, Materialeigenschaft LS0H.	
265129M	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.1	PA
265129N	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.2	PA
265129O	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.3	PA
265129P	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.4	PA
265129Q	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.5	PA
265129R	Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.6	PA
265131	Zimmer bis 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle und 4 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265131G	Zimmer b.20m2 LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
265131H	Zimmer b.20m2 LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
265132	Zimmer über 20m2 in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle und 5 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265132G	Zimmer ü.20m2 LS0H Bestand gem.Strkr. Zimmerfläche in m2: _____	PA
265132H	Zimmer ü.20m2 LS0H Bestand getr.Strkr. Zimmerfläche in m2: _____	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265135	Schlafzimmer bis 20m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 2 Stück Einfachschukosteckdosen- und 2 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265135G	Schlafzimmer b.20m2 LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
265135H	Schlafzimmer b.20m2 LS0H Bestand getr.Strkr	PA
265139	Kochnische in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosen- und 3 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265139G	Kochnische LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265139H	Kochnische LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265140	Küche in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosen- und 5 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265140G	Küche LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265140H	Küche LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265141	Bad in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265141G	Bad LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
265141H	Bad LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
265142	WC in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, Materialeigenschaft LS0H.	
265142C	WC LS0H Bestand	PA
265143	Wirtschaftsraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen auf gemeinsamen (gem.) oder getrennten (getr.) Stromkreis(en) (Strkr.), Materialeigenschaft LS0H.	
265143G	Wirtschaftsraum LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
265143H	Wirtschaftsraum LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
265144	Vorraum bis 3 m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265144G	Vorraum b.3m LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
265144H	Vorraum b.3m LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
265145	Vorraum über 3 m Länge in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich 2 Schaltstellen, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265145G	Vorraum ü.3m LS0H Bestand gem.Strkr. Fläche Vorraum in m2: _____	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265145H	Vorraum ü.3m LS0H Bestand getr.Strkr. Fläche Vorraum in m2: _____	PA
265147	Abstellraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265147G	Abstellraum LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
265147H	Abstellraum LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
265148	Hobbyraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265148G	Hobbyraum LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
265148H	Hobbyraum LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
265149	Loggia, Balkon, Terrasse (Balkon) in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265149G	Balkon LS0H Bestand gem.Strkr.	PA
265149H	Balkon LS0H Bestand getr.Strkr.	PA
265156	Aufzahlung (Az) auf die Standardausstattung für die Installation der angegebenen zusätzlichen Auslässe (Ausl.) auf bestehende Stromkreise, Materialeigenschaft LS0H.	
265156M	Az zus.Steckdosenausl.LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156N	Az zus.Schaltstelle zu Ausl.LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156O	Az zus.Wand-/Deckenausl.m.Sch.LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156P	Az zus.Wand-/Deckenausl.o.Sch.LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156Q	Az Ausl.f.Raumtemperaturregler LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156R	Az Lüfterausl.m.Nachlaufrelais LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156S	Az Lüfterausl.m.Zeitschalter LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156T	Az Jalousieausl.m.Schaltgerät LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156U	Az Ausl.f.Außen-/Anlegefühler LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA
265156V	Az Ausl.m.Taster u.Läutw.230V LS0H Bestand <i>LB-Version: 9</i>	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265156W	Az Ausl.m.Rauchmelder LS0H Bestand Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie.	PA
	<i>LB-Version: 9</i>	
265157	Aufzahlung (Az) auf den Stromkreis (Strkr.) Therme, für die Herstellung der elektrischen Verriegelung zur Abluftanlage einschließlich Verbindungsleitung. Benötigte Kontakte sind auf der Therme vorhanden, Materialeigenschaft LS0H.	
265157B	Az Strkr.Therme f.Verriegelung LS0H Bestand	PA
265159	Wohneinheit sternförmig verrohrt für Informationstechnologie-Anschlüsse ab Wohnungsübergabepunkt samt Vorspann. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Anschlusspunkte (IT-Anschlp.) je Wohneinheit, Materialeigenschaft LS0H.	
265159M	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.1	PA
265159N	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.2	PA
265159O	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.3	PA
265159P	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.4	PA
265159Q	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.5	PA
265159R	Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.6	PA
265162	Aufzahlung (Az) auf eine in den Pauschalpositionen enthaltene Schukosteckdose UP für jede weitere Schukosteckdose in Kombiausführung (Kombi).	
265162A	Az UP-Stws.Schukosteckdose Kombi	Stk
265165	Aufzahlung (Az) auf eine Schukosteckdose für eine angegebene Sonderausführung.	
265165A	Az UP-Stws.SteckDo Klappdeckel	Stk
265165B	Az UP-Stws.SteckDo Kindersicherung	Stk
265165C	Az UP-Stws.SteckDo Schriftfeld	Stk
265165D	Az UP-Stws.SteckDo Sonderfarbe	Stk
265166	Aufzahlung (Az) auf Schalt- und Steckgeräte UP-Stws für die angegebene Ausführung.	
265166A	Az UP-Stws.f.UP-Standard färbig	Stk
265166B	Az UP-Stws.f.UP in besonderer Ausführung Aufzahlung für Fabrikat/Type: _____	Stk
265169	Aufzahlung (Az) auf Geräte-, Abzweigdosen und -kästen für eine luftdichte Ausführung.	
265169A	Az Dosen u.Kästen f.luftdichte Ausf.(26.51)	Stk
265170	Keller-/Bodenabteil in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass. Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausführung mit Feuchtraum-Leuchte (FRL) und deren Lampenleistung, Materialeigenschaft LS0H.	
265170M	Keller-/Bodenabteil LS0H gem.Strkr.	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265170N	Keller-/Bodenabteil LS0H getr.Strkr.	PA
265170S	Keller-/Bodenabteil LS0H gem.Strkr.FRL TC	PA
265170T	Keller-/Bodenabteil LS0H getr.Strkr.FRL TC	PA
265171	Keller-/Bodengang bis 5m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführung mit Feuchtraum-Leuchte (FRL) und deren Lampenleistung, Materialeigenschaft LS0H.	
265171M	Keller-/Bodengang LS0H gem.Strkr. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265171N	Keller-/Bodengang LS0H getr.Strkr. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265171S	Keller-/Bodengang LS0H gem.Strkr.FRL TC <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265171T	Keller-/Bodengang LS0H getr.Strkr.FRL TC <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265172	Gemeinschaftlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Keller-/Bodenr.) bis 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass mit Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H.	
265172M	Gem.Keller-/Bodenr.LS0H gem.Strkr.b.20m2	PA
265172N	Gem.Keller-/Bodenr.LS0H getr.Strkr.b.20m2	PA
265173	Gemeinschaftlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Keller-/Bodenr.) über 20m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 2 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H.	
265173M	Gem.Keller-/Bodenr.LS0H gem.Strkr.ü.20m2 Fläche des Raumes in m2: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265173N	Gem.Keller-/Bodenr.LS0H getr.Strkr.ü.20m2 Fläche des Raumes in m2: _____ <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265182	Leitungseinzug sternförmig in einer Wohneinheit ab Wohnungsübergabepunkt (Leerrohrsystem in eigenen Positionen beschrieben). Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Endgeräte (IT-Endgerät) je Wohneinheit angegeben, Materialeigenschaft LS0H.	
265182A	Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgerät 1	PA
265182B	Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 2	PA
265182C	Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 3	PA
265182D	Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 4	PA
265182E	Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 5	PA
265182F	Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 6	PA
265182G	Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 7	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

265182H Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 8 PA

265182I Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 9 PA

265182J Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 10 PA

2653 Wohnungsinallation auslassbezogen

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung der Leistungspositionen liegen maßstäbliche Pläne mit eingetragenen Auslässen (Ausl.) dem Leistungsverzeichnis bei. Auslässe für angegebene Betriebsmittel sind unter Verwendung von Tragsystemen einschließlich Zubehör, Gerätedosen, Abzweig-, Leitungs- und Klemmenmaterial bis zur Schnittstelle "Stromkreisanspeisung" hergestellt.

Auslässe für die Kommunikationstechnik und für Reserve sind unter Verwendung von Rohrmaterial einschließlich Zubehör, Gerätedosen, Abzweig- und Leitungsmaterial ab Wohnungsübergabepunkt hergestellt.

In den Einheitspreisen der Positionen zur auslassbezogenen Wohnungsinallation sind alle zu deren Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert.

Kommentar:

Stromkreisanspeisungen sind in der ULG 26.50 beschrieben.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

265300A Erzeugnis/Type zu 26.53 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.53 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

265300E Erzeugnis/Type zu 26.53 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.53 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

265300X Erzeugnis/Type zu 26.53 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.53 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

265303 Auslass im Rohbau mit angegebenem Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H.

265303M Ausl.LS0H Rohbau Ausschalter PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265303N	Ausl.LS0H Rohbau Wechselschalter <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265303O	Ausl.LS0H Rohbau Serienschalter <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265303P	Ausl.LS0H Rohbau Kreuzschalter <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265303Q	Ausl.LS0H Rohbau Kontroll-Ausschalter 1pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265303R	Ausl.LS0H Rohbau Kontroll-Ausschalter 2pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265303T	Ausl.LS0H Rohbau Heizungs-Notschalter 2pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265303U	Ausl.LS0H Rohbau Jalousieschalter 1pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265303W	Ausl.LS0H Rohbau Zeitschalter <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265305	Auslass im Rohbau mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H.	
265305M	Ausl.LS0H Rohbau Dimmer 600W Glühlampe <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265305R	Ausl.LS0H Rohbau Dimmer 400W/VA Universal <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265305W	Ausl.LS0H Rohbau Dämmerungsschalter <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265305X	Ausl.LS0H Rohbau Bewegungsmelder <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265307	Auslass im Rohbau mit Taster in angegebener Ausführung.	
265307M	Ausl.LS0H Rohbau Taster 1S m.Fernsch.1S 16A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265307R	Ausl.LS0H Rohbau Taster 1S <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265307S	Ausl.LS0H Rohbau Taster 1S beleuchtet <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265311	Auslass im Rohbau für angegebenes Verbrauchsmittel, Materialeigenschaft LS0H.	
265311M	Ausl.LS0H Rohbau Lüfter m.Nachlaufrelais	PA
265313	Lichtauslass im Rohbau. Im Positionsstichwort angegeben ist der Leitungseinzug, Materialeigenschaft LS0H.	
265313O	Decken-Lichtausl.LS0H Rohbau b.5x1,5	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265313S	Wand-Lichtausl.LS0H Rohbau b.5x1,5	PA
265315	Auslass im Rohbau mit Steckdose(n), Materialeigenschaft LS0H.	
265315S	Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 1fach 16A	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265315T	Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 2fach 16A	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265315U	Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 3fach 16A	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265315V	Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 4fach 16A	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265315W	Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 5fach 16A	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265315X	Ausl.LS0H Rohbau Rasiersteckdose	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265319	Auslass im Rohbau mit Leerdose und angegebenem Leitungseinzug, Materialeigenschaft LS0H.	
265319N	Ausl.LS0H Rohbau Leerdose Vorspann	PA
265319O	Ausl.LS0H Rohbau Leerdose b.5x1,5	PA
265319P	Ausl.LS0H Rohbau Leerdose b.5x2,5	PA
	Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5.	
265321	Auslass im Rohbau mit Drehstromanschlussdose, Materialeigenschaft LS0H.	
265321M	Ausl.LS0H Rohbau Fixanschlussdose 16A 5pol.	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265321N	Ausl.LS0H Rohbau CEE-Steckdose 16A 5pol.	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265321O	Ausl.LS0H Rohbau Perilex-Steckdose 16A 5pol	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
265323	Auslass im Rohbau mit Anschlussdose für IT-Dienste, Materialeigenschaft LS0H.	
265323M	Ausl.LS0H Rohbau IT-Anschlussdose 1fach	PA
265323N	Ausl.LS0H Rohbau IT-Anschlussdose 2fach	PA
265325	Auslass im Rohbau mit Gerätedose leer und Vorspanndraht (Reserve), in angegebenem Rohrdurchmesser und Ausführung.	
265325M	Ausl.LS0H Rohbau Reserve D20 Blindabd.	PA
265325N	Ausl.LS0H Rohbau Reserve D25 Blindabd.	PA
265325R	Ausl.LS0H Rohbau Reserve D20 geschr.Deckel	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265325S	Ausl.LS0H Rohbau Reserve D25 geschr.Deckel	PA
265327	Auslass mit angegebenem akustischem Signalgerät, Materialeigenschaft LS0H.	
265327M	Ausl.LS0H Rohbau Lautwerk 230V	PA
	<i>LB-Version: 9</i>	
265327O	Ausl.LS0H Rohbau Rauchmelder	PA
	Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie.	
	<i>LB-Version: 9</i>	
265333	Auslass im Bestand mit angegebenem Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H.	
265333M	Ausl.LS0H Bestand Ausschalter	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265333N	Ausl.LS0H Bestand Wechselschalter	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265333O	Ausl.LS0H Bestand Serienschalter	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265333P	Ausl.LS0H Bestand Kreuzschalter	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265333Q	Ausl.LS0H Bestand Kontroll-Ausschalter 1pol	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265333R	Ausl.LS0H Bestand Kontroll-Ausschalter 2pol	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265333T	Ausl.LS0H Bestand Heizungs-Notschalter 2pol	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265333U	Ausl.LS0H Bestand Jalousieschalter 1pol.	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265333W	Ausl.LS0H Bestand Zeitschalter	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265335	Auslass im Bestand mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H.	
265335M	Ausl.LS0H Bestand Dimmer 600W Glühlampe	PA
265335R	Ausl.LS0H Bestand Dimmer 400W/VA Universal	PA
265335W	Ausl.LS0H Bestand Dämmerungsschalter	PA
265335X	Ausl.LS0H Bestand Bewegungsmelder	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	
265337	Auslass im Bestand mit Taster in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H.	
265337M	Ausl.LS0H Bestand Taster 1S Fernsch.1S 16A	PA
	<i>LB-Version: 9</i> <i>Geringfügig geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265337R	Ausl.LS0H Bestand Taster 1S <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265337S	Ausl.LS0H Bestand Taster 1S beleuchtet <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265341	Auslass im Bestand mit vorgeschaltetem Nachlaufrelais für Lüfter, Materialeigenschaft LS0H.	
265341M	Ausl.LS0H Bestand Lüfter m.Nachlaufrelais <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265343	Lichtauslass im Bestand. Im Positionsstichwort angegeben ist der Leitungseinzug, Materialeigenschaft LS0H.	
265343O	Decken-Lichtausl.LS0H Bestand b.5x1,5	PA
265343S	Wand-Lichtausl.LS0H Bestand b.5x1,5	PA
265345	Auslass im Bestand mit Steckdose(n) in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H	
265345S	Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 1fach 16A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265345T	Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 2fach 16A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265345U	Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 3fach 16A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265345V	Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 4fach 16A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265345W	Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 5fach 16A <i>LB-Version: 9 Geändert</i>	PA
265345X	Ausl.LS0H Bestand Rasiersteckdose <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265349	Auslass im Bestand mit Leerdose und angegebenem Leitungseinzug, Materialeigenschaft LS0H.	
265349N	Ausl.LS0H Bestand Leerdose Vorspann <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265349O	Ausl.LS0H Bestand Leerdose b.5x1,5 <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265349P	Ausl.LS0H Bestand Leerdose b.5x2,5 Leitungseinzug in Querschnitt über 1,5. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265351	Auslass im Bestand mit Drehstromanschlussdose, Materialeigenschaft LS0H.	
265351M	Ausl.LS0H Bestand Fixanschlussdose 16A 5pol. <i>LB-Version: 9</i>	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265351N	Ausl.LS0H Bestand CEE-Steckdose 16A 5pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265351O	Ausl.LS0H Bestand Perilex-Steckd.16A 5pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265353	Auslass im Bestand mit Anschlussdose für IT-Dienste in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H.	
265353M	Ausl.LS0H Bestand IT-Anschlussdose 1fach <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265353N	Ausl.LS0H Bestand IT-Anschlussdose 2fach <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265355	Auslass im Bestand mit Gerätedose leer und Vorspanndraht (Reserve), in angegebenem Rohrdurchmesser und Ausführung. Materialeigenschaft LS0H.	
265355M	Ausl.LS0H Bestand Reserve D20 Blindabd. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265355N	Ausl.LS0H Bestand Reserve D25 Blindabd. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265355R	Ausl.LS0H Bestand Reserve D20 geschr.Deckel <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265355S	Ausl.LS0H Bestand Reserve D25 geschr.Deckel <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265357	Auslass mit angegebenem akustischem Signalgerät. Materialeigenschaft LS0H.	
265357M	Ausl.LS0H Bestand Läutwerk 230V <i>LB-Version: 9</i>	PA
265357O	Ausl.LS0H Bestand Rauchmelder Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie. <i>LB-Version: 9</i>	PA
265362	Aufzählung (Az) auf Geräte-, Abzweigdosen und -kästen für eine luftdichte Ausführung.	
265362A	Az Dosen u.Kästen f.luftdichte Ausf.(26.53)	Stk
265363	FR-Auslass (FR-Ausl.) mit angegebenem Schaltgerät. Materialeigenschaft LS0H.	
265363M	FR-Ausl.LS0H Ausschalter <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265363N	FR-Ausl.LS0H Wechselschalter	PA
265363O	FR-Ausl.LS0H Serienschalter	PA
265363P	FR-Ausl.LS0H Kreuzschalter	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265363Q	FR-Ausl.LS0H Kontroll Ausschalter 1pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265363R	FR-Ausl.LS0H Kontroll Ausschalter 2pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265363T	FR-Ausl.LS0H Heizung-Notschalter 2pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265363U	FR-Ausl.LS0H Jalousieschalter 1pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265365	FR-Auslass (FR-Ausl.) mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät. Materialeigenschaft LS0H.	
265365W	FR-Ausl.LS0H Dämmerungsschalter <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265365X	FR-Ausl.LS0H Bewegungsmelder	PA
265367	FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Taster in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H.	
265367M	FR-Ausl.LS0H Taster 1S m.Fernsch.1S 16A <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265367R	FR-Ausl.LS0H Taster 1S <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265367S	FR-Ausl.LS0H Taster 1S beleuchtet <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265371	FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Schaltgerät in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H	
265371M	FR-Ausl.LS0H Wechselschalter u.Steckdose <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265373	FR-Auslass (FR-Ausl.) für Beleuchtungskörper (f.Belk.) in angegebenem Leitungsquerschnitt. Materialeigenschaft LS0H.	
265373M	FR-Ausl.LS0H f.Belk.b.5x1,5 <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265375	FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Steckdose in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft: LS0H	
265375S	FR-Ausl.LS0H Schukosteckdose 16A 1fach <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265375T	FR-Ausl.LS0H Schukosteckdose 16A 2fach <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265375U	FR-Ausl.LS0H Schukosteckdose 16A 3fach <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
265377	FR-Auslass (FR-Ausl.) für ein Betriebs-/Verbrauchsmittel mit eigenem Anschlussraum in angegebenem Leitungsquerschnitt. Materialeigenschaft LS0H.	
265377M	FR-Ausl.LS0H b.5x1,5 <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265377S	FR-Ausl.LS0H b.5x2,5 Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5.	PA
265379	FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Anschlussdose (Anschld.) für vorgesehenes Betriebs-/Verbrauchsmittel in angegebenem Leitungsquerschnitt. Materialeigenschaft LS0H.	
265379O	FR-Ausl.LS0H Anschld.b.5x1,5 <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265379S	FR-Ausl.LS0H Anschld.b.5x2,5 Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5.	PA
265381	FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Drehstromsteckdose in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H.	
265381O	FR-Ausl.LS0H CEE-Steckdose 16A 5pol. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265383	FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Feuchtraum-Leuchte (FR-Leuchte). Im Positionsstichwort angegeben sind die Leistung, das Leuchtmittel, das elektronische Vorschaltgerät (EVG). Materialeigenschaft LS0H.	
265383N	FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 1x10-13W TC <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265383O	FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 2x10-13W TC <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265383S	FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 1x18W T26 EVG <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265383T	FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 1x36W T26 EVG <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
265383U	FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 1x58W T26 EVG <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	PA
2660	<p>Installation in allgemeinen Bereichen</p> <p>Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</p> <p>Die Installation in allgemeinen Bereichen ist unter Verwendung von Tragsystemen samt Zubehör, Abzweig- und Gerätedosen einschließlich Leitungseinzug hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.</p> <p>In den Einheitspreisen der Positionen zur Installation in allgemeinen Bereichen sind alle zu deren Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert.</p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Stromkreisanspeisungen sind in der ULG 26.56 beschrieben.</i></p>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

266000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

266000A Erzeugnis/Type zu 26.60 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.60 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

266000E Erzeugnis/Type zu 26.60 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.60 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

Angeboten:

266000X Erzeugnis/Type zu 26.60 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.60 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

266002 Behinderten-WC bis zur abrechnungstechnischen Schnittstelle im Bereich der WC-Eingangstür installiert, mit der angegebenen Anzahl von Deckenlichtauslässen (DLA) für die Allgemeinbeleuchtung samt Schaltstelle, 1 Stück Zuleitung zum Magnet-Ventil und dessen Schaltgerät, 1 Stück Lichtauslass für eine vom Lichtstromkreis unabhängige Notbeleuchtung, 1 Stück Auslass mit Notruftaste und Zugschnur samt eigenem Verrohrungssystem, 1 Stück Auslass mit Quittiertaste und Beruhigungslampe für den Notruf, 1 Stück Auslass mit Signalleuchte oberhalb der WC-Eingangstür für die Anzeige eines aufrechten Notrufes, 1 Stück Auslass für einen Lautsprecheranschluss als Leerrohr, Materialeigenschaft LS0H. Montieren vom Auftraggeber beigestellter Beleuchtungskörper, bei Einbauleuchten in vom Auftraggeber beigestellten Deckenausschnitt. Elektrotechnisches Anschließen des vom Auftraggeber beigestellten Schaltgerätes für die WC-Spülung und des Magnet-Ventils.

Kommentar:

Angaben siehe ÖNORM B 1600 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen. Die Anzahl der zu installierenden Deckenauslässe ist von der Raumgröße, von der Deckenkonstruktion und von der gewählten Art der Beleuchtungskörper abhängig. Es ist zumindest eine Leuchte mit zwei TC-Lampen, die separate Vorschaltgeräte besitzen, vorzusehen.

266002G Behinderten-WC LS0H Rohbau 1DLA**PA**

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

266002H Behinderten-WC LS0H Rohbau 2DLA**PA**

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

266002I Behinderten-WC LS0H Rohbau 3DLA**PA**

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

266002J Behinderten-WC LS0H Rohbau 4DLA**PA**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266002S	Behinderten-WC LSOH Bestand 1DLA	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266002T	Behinderten-WC LSOH Bestand 2DLA	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266002U	Behinderten-WC LSOH Bestand 3DLA	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266002V	Behinderten-WC LSOH Bestand 4DLA	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266006	<p>Behinderten-WC bis zur abrechnungstechnischen Schnittstelle im Bereich der WC-Eingangstür installiert, mit 1 Stück Zuleitung zum Magnet-Ventil und dessen Schaltgerät, 1 Stück Schaltauslass für die Raumbelichtung, 1 Stück Lichtauslass samt Einzelbatterieleuchte, 1 Stück Auslass mit Notruftaste und Zugschnur samt eigenem Verrohrungssystem, 1 Stück Auslass mit Quittiertaste und Beruhigungslampe für den Notruf, 1 Stück Auslass mit Signalleuchte oberhalb der WC-Eingangstür für die Anzeige eines aufrechten Notrufes und 1 Stück Auslass für einen Lautsprecheranschluss als Leerrohr, Materialeigenschaft LSOH. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Deckenlichtauslässe (DLA) samt Ein- oder Anbauleuchten nach Wunsch des Auftraggebers und deren Bestückung. Elektrotechnisches Anschließen des vom Auftraggeber beigestellten Schaltgerätes für die WC-Spülung und des Magnet-Ventils. Deckenausschnitte für Einbauleuchten sind vom Auftraggeber beigestellt</p> <p><i>Kommentar:</i> Die Anzahl der zu installierenden Deckenauslässe ist von der Raumgröße, von der Deckenkonstruktion und von der gewählten Art der Beleuchtungskörper abhängig. Es ist zumindest eine Leuchte mit zwei TC-Lampen, die separate Vorschaltgeräte besitzen vorzusehen.</p>	
266006H	Behinderten-WC LSOH Rohbau 2DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: _____	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266006I	Behinderten-WC LSOH Rohbau 3DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: _____	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266006J	Behinderten-WC LSOH Rohbau 4DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: _____	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266006T	Behinderten-WC LSOH Bestand 2DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: _____	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266006U	Behinderten-WC LSOH Bestand 3DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: _____	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
266006V	Behinderten-WC LSOH Bestand 4DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: _____	PA
	<i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
266010	Notruf-Systemverkabelung samt Tragsystem zwischen den Betriebsmitteln eines oder mehrerer Behinderten-WCs und dem Notrufpaneel, Materialeigenschaft LS0H.	
266010G	WC-Notruf-Systemverkabelung LS0H Rohbau <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	m
266012	Notruf-Systemverkabelung samt Tragsystem zwischen den Betriebsmitteln eines oder mehrerer Behinderten-WCs und dem Notrufpaneel, Materialeigenschaft LS0H.	
266012G	WC-Notruf-Systemverkabelung LS0H Bestand <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	m
266014	Notruf-Paneel mit einem akustischen und LED-Lichtsignalen, Quittiertaster, Netzgerät und Schaltbauteilen in Unter-Putz-, Aufbau- oder Einbauausführung nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der auf diesem Paneel überwachten Behinderten-WCs.	
266014A	WC-Notruf-Paneel 1 LED <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
266014B	WC-Notruf-Paneel 2 LED <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
266014D	WC-Notruf-Paneel 4 LED <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
266014F	WC-Notruf-Paneel 6 LED <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
266014H	WC-Notruf-Paneel 8 LED <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	Stk
2684	Erdung u.Potenzialausgleich in Wohnhäusern 1. Begriffe: Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Sicherheitstechnische Maßnahmen sind wie angegeben durchgeführt. In den Einheitspreisen sind alle zur Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert. <i>LB-Version: 9 Geringfügig geändert</i>	
268400	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
268400A	Erzeugnis/Type zu 26.84 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.84 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten:	
268400E	Erzeugnis/Type zu 26.84 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.84 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Beispielhaftes Erzeugnis/Type: _____	

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

Datum der LB: 15.02.2012

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit: _____
 Angeboten:

268400X Erzeugnis/Type zu 26.84 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.84 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): _____
 Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): _____

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVerfG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

268401 Tiefenerder aus Erst- und Folgestäben zusammengesetzt (Kombination), einschließlich Schlagspitze, Anschlusschelle, anteiliger Verbindungsleitung zu anderen Tiefenerdern, Aufbrechen und Wiederherstellen der Oberfläche. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführung, der Nenndurchmesser (D in mm) und die Gesamtlänge in mm.

268401G Tiefenerder-Kombination V4A D20 4500 Stk

268401H Tiefenerder-Kombination V4A D20 6000 Stk

268406 Hauptpotenzialausgleich bestehend aus Potenzial-Ausgleichsschiene und Potenzial-Ausgleichsleitungen in Isolierrohr zum Hauptsicherungskasten, zum Wasserleitungs-, Gas-/Öl- und Heizungsrohrsystem und zum Anlagenerder einschließlich Anschlussmaterial.
 Materialeigenschaft LS0H.

268406A Hauptpotenzialausgleich LS0H PA

LB-Version: 9

Geringfügig geändert

268407 Erweiterter Hauptpotenzialausgleich mit Ausgleichsleitungen (Pot.Ausgl.L Leitung) in Isolierrohr zu angegebenen Anlageteilen einschließlich Anschlussmaterial, Materialeigenschaft LS0H.

268407A Pot.Ausgl.L Leitung LS0H Aufzug PA

268407B Pot.Ausgl.L Leitung LS0H Blitzschutz PA

268407C Pot.Ausgl.L Leitung LS0H Kommunikation PA

268407D Pot.Ausgl.L Leitung LS0H Metallkonstruktion PA

268407E Pot.Ausgl.L Leitung LS0H Abflussleitung PA

268409 Potenzialausgleich (Potenzialausgl.) im Badezimmer in Isolierrohr einschließlich Leitungs- und Anschlussmaterial, Materialeigenschaft LS0H.

268409A Abflusserdung LS0H BAD PA

268409B Zusätzl.Potenzialausgl.LS0H BAD PA