

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 26 - Kompaktpositionen E-Installation

Kennung: HT Version: 011

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 30.04.2016

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
<http://www.bmwfw.gv.at/Tourismus/HistorischeBauten/Seiten/Haustechnik.aspx>

Vorversion:

HT 010

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ)

- ULG 2600 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2609 Rohr mit Leitungseinzug**
- ULG 2646 Verteiler f.Haus- u.Wohnungsinstallation**
- ULG 2649 Hausinstallationen allgemein**
- ULG 2650 Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise**
- ULG 2651 Wohnungsinstallation raumbezogen**
- ULG 2653 Wohnungsinstallation auslassbezogen**
- ULG 2660 Installation in allgemeinen Bereichen**
- ULG 2684 Erdung u.Potenzialausgleich in Wohnhäusern**

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

LGPosNr.

Positionstichwort

EH

26 Kompaktpositionen E-Installation

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung jener Leistungspositionen, welche pauschal ausgepreist werden, liegen dem Leistungsverzeichnis entsprechende Unterlagen bei.

In der Ausführung Rohbau (nicht verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) oder in der Ausführung Bestand (verputztes Mauerwerk, ausgenommen z.B. Betonstein, Klinker) ist das Tragsystem nach Wahl des Auftragnehmers (z.B. unter Putz, in Fußboden- oder Deckenkonstruktionen) ausgeführt.

Eine sichtbare Verlegung ist nur in untergeordneten Räumen (z.B. in Schächten, Kellerräumen, Dachböden) vorgesehen

1.1 Materialeigenschaft:

LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wanddurchbrüche bei Unter-Putz-Verrohrungen in Mauerwerk bis zu einer Wanddicke von 30 cm, Verschnitt von Rohr- und Leitungsmaterial, Klemmenmaterial bis 6 mm² sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Der Metallzuschlag wird, sofern keine andere Regelung vereinbart ist, in den Einheitspreis einkalkuliert.

2.1. Stemm- und Fräsarbeiten:

Schlitze, Aussparungen und Durchbrüche sind in Mauerwerk (das heißt nicht in Beton, Stein, Klinker oder ähnlich harten Materialien) hergestellt.

Nacharbeiten bei vom Auftraggeber beigestellten Durchbrüchen und Aussparungen (z.B. das Brechen der Kanten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2. Leitungsverlegung:

Leiterquerschnitte sind in mm² angegeben.

Leitungen und Kabel sind, sofern nicht offen oder in Hohlwand verlegt, in Schutzrohre eingezogen.

2.3. Schalt- und Steckgeräte:

Alle Schalt- und Steckgeräte sind in Standardfarben ausgeführt. Unter-Putz-Geräte haben je nach Montageart Einzel- oder anteilige Kombirahmen und sind samt Gerätedosen versetzt und angeschlossen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.4 Entsorgen:

Unter dem Begriff Entsorgen ist das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen (z.B. Verunreinigungen, Abfälle und Materialrückstände) zu verstehen.

Der Auftragnehmer trifft die Wahl zwischen Verwerten, Deponieren oder Entsorgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das abgebrochene Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Ein etwaiges Zwischenlagern einschließlich der Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung beigestellten Flächen, das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik), sämtliche Gebühren und die Organisation (Förderart und Förderweg) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

In Meter angegebene Positionen werden von Mitte bis Mitte Dose oder Betriebsmittel gemessen.

Kommentar:

Verputzarbeiten sind in eigenen Positionen beschrieben (vgl. LB-HB).

Kompaktpositionen sind vorrangig für einfache E-Installationsanlagen vorgesehen und können bei Bedarf mit Positionen aus anderen Leistungsgruppen kombiniert werden.

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden siehe ÖVE/ÖNORM E8015 und E8016. Hauptsicherungs- und Vorzählverteiler sind unter Berücksichtigung möglicher Erweiterungen (Aufzug, Dachgeschoßausbau, Geschäftslokale, Wohnungstrennungen) mit Reserveeinbauten zu dimensionieren.

LB-Version: 11

2600 Wählbare Vorbemerkungen

260000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

260000H Arbeitshöhe (ü.4m) zu LG26

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|----------|
| | Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe (über 4 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse. Betrifft Position(en): <input type="text"/> Angabe der Arbeitshöhe über 4 m: <input type="text"/> | |
| 260000V | LV-Beilagen zur LG26 Beiliegende Unterlagen: <input type="text"/> (z.B. Ausführungsdetails) | |
| 2609 | Rohr mit Leitungseinzug Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Isolierrohre (I-Rohr) oder Panzerrohre (P-Rohr) sind nach Wahl des Auftragnehmers, starr oder biegsam wie angegeben, verlegt und eingezogen. Rohr- und Verlegezubehör, Abzweigdosen und -kästen sind in die Einheitspreise einkalkuliert. | |
| 260905 | Isolierrohr im Rohbau mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 260905M | I-Rohr/P-Rohr LS0H Rohbau b.5x1,5 | m |
| 260905N | I-Rohr/P-Rohr LS0H Rohbau b.7x1,5 Über 5 x 1,5 bis 7 x 1,5. | m |
| 260905S | I-Rohr/P-Rohr LS0H Rohbau b.3x2,5 | m |
| 260905T | I-Rohr/P-Rohr LS0H Rohbau b.5x2,5 Über 3 x 2,5 bis 5 x 2,5. | m |
| 260909 | Isolierrohr im Bestand, mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 260909M | I-Rohr LS0H Bestand b.5x1,5 | m |
| 260909N | I-Rohr LS0H Bestand b.7x1,5 Über 5 x 1,5 bis 7 x 1,5. | m |
| 260909S | I-Rohr LS0H Bestand b.3x2,5 | m |
| 260909T | I-Rohr LS0H Bestand b.5x2,5 Über 3 x 2,5 bis 5 x 2,5. | m |
| 260920 | Isolierrohr für leichte mechanische Beanspruchung auf Putz offen (APo), mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 260920M | I-Rohr LS0H APo b.5x1,5 | m |
| 260920N | I-Rohr LS0H APo b.7x1,5 Über 5 x 1,5 bis 7 x 1,5. | m |
| 260920S | I-Rohr LS0H APo b.3x2,5 | m |
| 260920T | I-Rohr LS0H APo b.5x2,5 Über 3 x 2,5 bis 5 x 2,5. | m |
| 260924 | Panzerrohr für mittlere mechanische Beanspruchung auf Putz offen (APo), mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 260924M | P-Rohr LS0H APo b.5x1,5 | m |
| 260924N | P-Rohr LS0H APo b.7x1,5 Über 5 x 1,5 bis 7 x 1,5. | m |
| 260924S | P-Rohr LS0H APo b.3x2,5 | m |
| 260924T | P-Rohr LS0H APo b.5x2,5 | m |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung gedruckt am 29.04.2016

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|-----------------|---------------------------|-----------|

Über 3 x 2,5 bis 5 x 2,5.

2646 Verteiler f.Haus- u.Wohnungsinallation

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Verteiler sind, wie angegeben montiert oder unter Putz versetzt - ohne Verputzarbeiten. Die Ausführungsrichtlinien des zuständigen Netzbetreibers sind eingehalten.

Installationsverteilerkästen und der Nachzählerteil von Zählerverteilerkästen sind mit 30 % Platzreserve dimensioniert.

In die Einheitspreise der Verteiler sind das erforderliche Befestigungsmaterial, die für den Geräteeinbau benötigten Trag- und Haltekonstruktionen, der erforderliche Berührungsschutz und die Beschriftung einkalkuliert.

Sicherungseinrichtungen über 35 A sind als Sicherungslasttrennschalter ausgeführt.

In die Einheitspreise der gelieferten Verteilereinbauten sind deren Montage, die Kennzeichnung, das erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial, der Verdrahtungs- und Verschienungsanteil sowie das Absetzen und Anschließen der ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel an den Klemmpunkten, etwaige Kabelschuhe und das Überprüfen auf richtigen Anschluss einkalkuliert.

264600 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

264600A Erzeugnis/Type zu 26.46 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.46 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

264600E Erzeugnis/Type zu 26.46 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.46 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Erzeugnis/Type:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten:

264600X Erzeugnis/Type zu 26.46 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.46 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers):

Kommentar:

Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

264603 Hauptsicherungsverteiler (Hauptsi.Vert.) unter Putz, einschließlich Verschienung, Überspannungsableiter mit Vorsicherung, Klemmen und Schließsystem, einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk. Im Positionsstichwort angegeben sind die Bestückung mit NH-Trennern und deren Größe (NH Gr.).

264603A Hauptsi.Vert.UP 1NH Gr.00 Stk
 Netzbetreiber:

264603B Hauptsi.Vert.UP 2NH Gr.00 Stk
 Netzbetreiber:

264603C Hauptsi.Vert.UP 3NH Gr.00 Stk
 Netzbetreiber:

264603D Hauptsi.Vert.UP 4NH Gr.00 Stk
 Netzbetreiber:

264603E Hauptsi.Vert.UP 1NH Gr.I Stk

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|------------|
| | Netzbetreiber: <input type="text"/> | |
| 264603F | Hauptsivert. UP 2NH Gr. I Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264603M | Hauptsivert. UP 1NH Gr. 00 Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264603N | Hauptsivert. UP 2NH Gr. 00 Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264603O | Hauptsivert. UP 3NH Gr. 00 Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264603P | Hauptsivert. UP 4NH Gr. 00 Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264603Q | Hauptsivert. UP 1NH Gr. I Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264603R | Hauptsivert. UP 2NH Gr. I Kombi-Abl. Ausführung mit Kombi-Ableiter (Kombi-Abl.). Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264623 | Vorzählersicherungsverteiler unter Putz, einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk, eine Platzreserve für eine Nachbestückung von 2 Stück Sicherungen 3polig ist vorhanden. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl und Ausführung der eingebauten 3poligen Sicherungen. | |
| 264623A | Vorzählersicherungsverteiler UP 2 D02 Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264623B | Vorzählersicherungsverteiler UP 4 D02 Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264623C | Vorzählersicherungsverteiler UP 6 D02 Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264623D | Vorzählersicherungsverteiler UP 10 D02 Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264633 | Vorzählersicherungsverteiler auf Putz, eine Platzreserve für eine Nachbestückung von 2 Stück Sicherungen 3polig ist vorhanden. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl und Ausführung der eingebauten 3poligen Sicherungen. | |
| 264633A | Vorzählersicherungsverteiler AP 2 D02 Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264633B | Vorzählersicherungsverteiler AP 4 D02 Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264633C | Vorzählersicherungsverteiler AP 6 D02 Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264633D | Vorzählersicherungsverteiler AP 10 D02 Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|------------|
| 264643 | Kombi-Verteiler, bestehend aus Vorzähler- und Zählerverteiler, ausgeführt als Maskenverteiler (MV) auf Putz einschließlich Rückwand, bestückt mit D02-Sicherungen 3polig, entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln (MT). | |
| 264643A | Kombi-Verteiler MV 1MT Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264643B | Kombi-Verteiler MV 2MT Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264643C | Kombi-Verteiler MV 3MT Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264643D | Kombi-Verteiler MV 4MT Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264643E | Kombi-Verteiler MV 5MT Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264643F | Kombi-Verteiler MV 6MT Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264643G | Kombi-Verteiler MV 10MT Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646 | Kombi-Verteiler bestehend aus Vorzähler- und Zählerverteiler mit leerem Nachzählerteil unter Putz einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk. Der Vorzählerteil ist entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln (MT) mit Sicherungen D02, 3polig bestückt. Zusätzlich angegeben ist die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil (NZ ..reihig). | |
| 264646A | Kombi-Verteiler UP 1MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646B | Kombi-Verteiler UP 1MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646C | Kombi-Verteiler UP 1MT NZ 3reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646D | Kombi-Verteiler UP 2MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646E | Kombi-Verteiler UP 2MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646F | Kombi-Verteiler UP 3MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646G | Kombi-Verteiler UP 3MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646H | Kombi-Verteiler UP 4MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646I | Kombi-Verteiler UP 4MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264646J | Kombi-Verteiler UP 5MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|------------|
| 264646K | Kombi-Verteiler UP 5MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647 | Kombi-Verteiler, bestehend aus Vorzähler- und Zählerverteiler mit leerem Nachzählerteil auf Putz. Der Vorzählerteil ist entsprechend den montierten, vorverdrahteten, angegebenen Messtafeln (MT) mit Sicherungen D02, 3polig bestückt. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil (NZ xx-reihig). | |
| 264647A | Kombi-Verteiler AP 1MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647B | Kombi-Verteiler AP 1MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647C | Kombi-Verteiler AP 1MT NZ 3reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647D | Kombi-Verteiler AP 2MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647E | Kombi-Verteiler AP 2MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647F | Kombi-Verteiler AP 3MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647G | Kombi-Verteiler AP 3MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647H | Kombi-Verteiler AP 4MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647I | Kombi-Verteiler AP 4MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647J | Kombi-Verteiler AP 5MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264647K | Kombi-Verteiler AP 5MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653 | Zählerverteiler unter Putz, mit montierten, vorverdrahteten Messtafeln einschließlich Herstellen der Nische in Mauerwerk. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl der Messtafeln (MT) und die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil (NZ xx-reihig). | |
| 264653A | Zählerverteiler UP 1MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653B | Zählerverteiler UP 1MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653C | Zählerverteiler UP 1MT NZ 3reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653D | Zählerverteiler UP 2MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653E | Zählerverteiler UP 2MT NZ 2reihig | Stk |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|------------|
| | Netzbetreiber: <input type="text"/> | |
| 264653F | Zählerverteiler UP 3MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653G | Zählerverteiler UP 3MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653H | Zählerverteiler UP 4MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653I | Zählerverteiler UP 4MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653J | Zählerverteiler UP 5MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264653K | Zählerverteiler UP 5MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663 | Zählerverteiler auf Putz, mit montierten, vorverdrahteten Messtafeln. Im Positionsstichwort angegeben sind die Anzahl der Messtafeln (MT) und die Anzahl der Verteilerreihen im Nachzählerteil (NZ xx-reihig). | |
| 264663A | Zählerverteiler AP 1MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663B | Zählerverteiler AP 1MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663C | Zählerverteiler AP 1MT NZ 3reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663D | Zählerverteiler AP 2MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663E | Zählerverteiler AP 2MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663F | Zählerverteiler AP 3MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663G | Zählerverteiler AP 3MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663H | Zählerverteiler AP 4MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663I | Zählerverteiler AP 4MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663J | Zählerverteiler AP 5MT NZ 1reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264663K | Zählerverteiler AP 5MT NZ 2reihig Netzbetreiber: <input type="text"/> | Stk |
| 264670 | Aufzahlung (Az) auf Kombi-Verteiler und Zählerverteiler für die Ausführung eines plombierbaren Nachzählermoduls, bestückt mit Abgangsklemmen 5 x 10 mm ² je Messtafel. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Messtafeln (MT). | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|------------|
| 264670A | Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.1MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670B | Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.2MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670C | Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.3MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670D | Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.4MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670E | Az UP-Nachzählerklemmenmodul f.5MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670M | Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.1MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670N | Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.2MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670O | Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.3MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670P | Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.4MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264670Q | Az AP-Nachzählerklemmenmodul f.5MT Betrifft Position(en): <input type="text"/> | Stk |
| 264673 | Kleinverteiler in der angegebenen Ausführung, schutzisoliert, ohne Geräte, mit eingebauter Schutzleiterschiene, einschließlich Tür mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit Geräteausschnitten, bei den Ausführungen unter Putz und Hohlwand einschließlich Herstellen der Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur Verfügung stehende Anzahl von Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE). | |
| 264673A | Kleinverteiler UP/HW 2reihig 24TE | Stk |
| 264673B | Kleinverteiler UP/HW 3reihig 36TE | Stk |
| 264673C | Kleinverteiler UP/HW 4reihig 48TE | Stk |
| 264673G | Kleinverteiler AP 2reihig 24TE | Stk |
| 264673H | Kleinverteiler AP 3reihig 36TE | Stk |
| 264673I | Kleinverteiler AP 4reihig 48TE | Stk |
| 264676 | Wohnungsübergabepunkt (WÜP) für Netze der Informationstechnologie, ausgeführt als Kleinverteiler, in der angegebenen Ausführung, schutzisoliert, mit eingebauter Erdungsschiene, einschließlich Tür mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit Geräteausschnitten, bei den Ausführungen unter Putz und Hohlwand einschließlich Herstellen der Ausnehmung in Mauerwerk oder Gipskarton. Im Positionsstichwort angegeben ist die zur Verfügung stehende Anzahl von Teilungseinheiten zu 17,5 mm (TE). | |
| 264676A | WÜP-Kleinverteiler UP/HW 2reihig 24TE | Stk |
| 264676B | WÜP-Kleinverteiler UP/HW 3reihig 36TE | Stk |
| 264676C | WÜP-Kleinverteiler UP/HW 4reihig 48TE | Stk |
| 264676G | WÜP-Kleinverteiler AP 2reihig 24TE | Stk |
| 264676H | WÜP-Kleinverteiler AP 3reihig 36TE | Stk |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|------------|
| 264676I | WÜP-Kleinverteiler AP 4reihig 48TE | Stk |
| 264680 | Nachzählereinbauteil für Gemeinschaftsverbraucheranlage (GVA) 1phasig (1ph.), bestehend aus 1 Leitungsschutzschalter (LS) für Licht Stiegenhaus mit Komfortautomat, Dämmerungsschalter und Schaltuhr, 1 LS für Licht Keller, 1 LS für Antennenanlage, 1 LS für Schukosteckdose RE und Schukosteckdosen Keller sowie der angegebenen Anzahl von Fehlerstromschutzschaltern (FI) für Fehler-/Brand- und/oder Zusatzschutz. | |
| 264680A | Nachzählereinbauteil GVA 1ph.1FI | Stk |
| 264680B | Nachzählereinbauteil GVA 1ph.2FI | Stk |
| 264681 | Nachzählereinbauteil für Gemeinschaftsverbraucheranlage (GVA) mit Aufzug, 3phasig (3ph), bestehend aus 1 Leitungsschutzschalter (LS) für Licht Stiegenhaus mit Komfortautomat, Dämmerungsschalter und Schaltuhr, 1 LS für Licht Keller, 1 LS für Steuerung Aufzug, 1 LS für Licht Aufzug, 1FI/LS für Steckdose Schacht und Triebwerksraum, 1 LS für Antennenanlage, 1 LS für Schukosteckdose RE und Schukosteckdosen Keller, 1 Lasttrennschalter für Aufzug D02 3polig sowie der angegebenen Anzahl von Fehlerstromschutzschaltern (FI). | |
| 264681A | Nachzählereinbauteil GVA 3ph.1FI | Stk |
| 264681B | Nachzählereinbauteil GVA 3ph.2FI | Stk |
| 264685 | Fehlerstromschutzschalter (FI)-Kombination in der angegebenen Ausführung, einschließlich erforderlichem Überlastschutz. Im Positionsstichwort angegeben sind die Bemessungsströme der FI Schalter | |
| 264685A | FI 4/40/0,1"S" u.FI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 264685B | FI 4/40/0,3"S" u.FI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 264685C | FI 4/63/0,1"S" u.FI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 264685D | FI 4/63/0,3"S" u.FI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 264685G | 2xFI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 264685M | FI 4/40/0,1"S" u.2xFI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 264685N | FI 4/40/0,3"S" u.2xFI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 264685O | FI 4/63/0,1"S" u.2xFI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 264685P | FI 4/63/0,3"S" u.2xFI 4/40/0,03"G" | Stk |
| 2649 | <p>Hausinstallationen allgemein</p> <p>Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</p> <p>Hauptleitungen, Vor- und Nachzählerleitungen, Stiegenhauslichtleitungen und IT-Verrohrungen sind in angegebener Ausführung verlegt.</p> <p>In den Einheitspreis aller Leitungen ist das Tragsystem einkalkuliert. In den Einheitspreis der Stiegenhauslichtleitungen sind Geräteabzweigdosen und -kästen einkalkuliert. In den Einheitspreis der senkrechten IT-Verrohrung sind die Hauptleitungs-Abzweigkästen einkalkuliert. In den Einheitspreis der IT-Verrohrung zum Wohnungsübergabepunkt sind Abzweig- und Zugkästen einkalkuliert.</p> | |
| 264900 | Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert. | |
| 264900A | <p>Erzeugnis/Type zu 26.49 n.W.AN</p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.49 wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p>Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).</p> <p>Angeboten: <input type="text"/></p> | |
| 264900E | <p>Erzeugnis/Type zu 26.49 Beispiel AG</p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.49 wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p>Beispielhaftes Erzeugnis/Type: <input type="text"/></p> | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|------------|
| | Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: Angeboten: | |
| 264900X | Erzeugnis/Type zu 26.49 n.W.AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.49 wird vereinbart: Betrifft Position(en): Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): | |
| | <i>Kommentar:</i> <i>Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</i> | |
| 264905 | Hauptleitung im Rohbau mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264905G | Hauptleitung LS0H Rohbau 5x16 | m |
| 264905H | Hauptleitung LS0H Rohbau 5x25 | m |
| 264905I | Hauptleitung LS0H Rohbau 5x35 | m |
| 264909 | Hauptleitung im Bestand mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264909G | Hauptleitung LS0H Bestand 5x16 | m |
| 264909H | Hauptleitung LS0H Bestand 5x25 | m |
| 264909I | Hauptleitung LS0H Bestand 5x35 | m |
| 264920 | Hauptleitung mit Tragsystem auf Putz einschließlich Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264920G | Hauptleitung LS0H AP 5x16 | m |
| 264920H | Hauptleitung LS0H AP 5x25 | m |
| 264920I | Hauptleitung LS0H AP 5x35 | m |
| 264923 | Hauptleitungs-Abzweigklemmen (Hauptleitungsklemme), ungeschnittene Durchführung der Hauptleitung möglich, jeder Pol ausgebildet als Mehrfachklemme, einschließlich UP/AP-Kasten oder Gehäuse plombierbar. Im Positionsstichwort angegeben sind die Polzahl (pol.) und der Hauptleitungsquerschnitt in mm ² . | |
| 264923B | Hauptleitungsklemme+Kasten/Gehäuse 5pol.25 | Stk |
| 264923C | Hauptleitungsklemme+Kasten/Gehäuse 5pol.35 | Stk |
| 264924 | Hauptleitungsklemme vorzugsweise für Vor- oder Nachzählerleitungen (Hauptleitungs-Anschlusskasten), einschließlich uP/aP-Kasten plombierbar, zum Anschluss einer vorhandenen Einzelverbraucheranlage. Im Positionsstichwort angegeben sind die Polzahl (pol.) und der ankommende Hauptleitungsquerschnitt in mm ² . | |
| 264924A | Hauptleitungs-Anschlussklemmkasten 5pol.10 | Stk |
| 264925 | Vor- oder Nachzählerleitung (VZ/NZ-Leitung) im Rohbau mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264925G | VZ/NZ-Leitung LS0H Rohbau 3x6 | m |
| 264925H | VZ/NZ-Leitung LS0H Rohbau 5x10 | m |
| 264929 | Vor- oder Nachzählerleitung (VZ/NZ-Leitung) im Bestand mit Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264929G | VZ/NZ-Leitung LS0H Bestand 3x6 | m |
| 264929H | VZ/NZ-Leitung LS0H Bestand 5x10 | m |
| 264940 | Vor- oder Nachzählerleitung (VZ/NZ-Leitung) mit Tragsystem auf Putz einschließlich Leitungseinzug im angegebenen Querschnitt, Materialeigenschaft LS0H. | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|-----------|
| 264940G | VZ/NZ-Leitung LS0H AP 3x6 | m |
| 264940H | VZ/NZ-Leitung LS0H AP 5x10 | m |
| 264945 | Stiegenhauslichtleitung (Stghlichtltg.) im Rohbau in einer Geschoßebene (GE) senk- und waagrecht für einen Lichtauslass und eine Schaltstelle einschließlich Leitungseinzug und Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264945G | Stghlichtltg.LS0H GE Rohbau | PA |
| 264949 | Stiegenhauslichtleitung (Stghlichtltg.) im Bestand in einer Geschoßebene (GE) senk- und waagrecht für einen Lichtauslass und eine Schaltstelle, mit Leitungseinzug und Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264949G | Stghlichtltg.LS0H GE Bestand | PA |
| 264952 | Verrohrung D 32 im Rohbau für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung). Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen sowie die Anzahl der versorgten Geschoßebenen (GE), Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264952J | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/2GE | PA |
| 264952K | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/3GE | PA |
| 264952L | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 2/4GE | PA |
| 264952M | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/5GE | PA |
| 264952N | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/6GE | PA |
| 264952O | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 3/7GE | PA |
| 264952P | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/8GE | PA |
| 264952Q | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/9GE | PA |
| 264952R | IT-Verrohrung LS0H Rohbau 4/10GE | PA |
| 264955 | Verrohrung D 32 für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) im Bestand. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen sowie die Anzahl der versorgten Geschoßebenen (GE), Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264955J | IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/2GE | PA |
| 264955K | IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/3GE | PA |
| 264955L | IT-Verrohrung LS0H Bestand 2/4GE | PA |
| 264955M | IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/5GE | PA |
| 264955N | IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/6GE | PA |
| 264955O | IT-Verrohrung LS0H Bestand 3/7GE | PA |
| 264955P | IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/8GE | PA |
| 264955Q | IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/9GE | PA |
| 264955R | IT-Verrohrung LS0H Bestand 4/10GE | PA |
| 264961 | Verrohrung D 32 für senkrechte Hauptleitungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) auf Putz. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Rohrleitungen/die Anzahl der versorgten Geschoßebenen (GE), Materialeigenschaft LS0H. | |
| 264961J | IT-Verrohrung LS0H AP 2/2GE | PA |
| 264961K | IT-Verrohrung LS0H AP 2/3GE | PA |
| 264961L | IT-Verrohrung LS0H AP 2/4GE | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|
|----------|--------------------|----|

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 264961M | IT-Verrohrung LS0H AP 3/5GE | PA |
| 264961N | IT-Verrohrung LS0H AP 3/6GE | PA |
| 264961O | IT-Verrohrung LS0H AP 3/7GE | PA |
| 264961P | IT-Verrohrung LS0H AP 4/8GE | PA |
| 264961Q | IT-Verrohrung LS0H AP 4/9GE | PA |
| 264961R | IT-Verrohrung LS0H AP 4/10GE | PA |

264964 Verrohrung 2 x D 25 im Rohbau für Verteilungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) vom Hauptleitungsabzweig einer Geschoßebene zu einem Wohnungsübergabepunkt (WÜP) einschließlich Vorspann, Materialeigenschaft LS0H.

| | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|
| 264964G | IT-Verrohrung LS0H Rohbau WÜP | PA |
|----------------|--------------------------------------|-----------|

264970 Verrohrung 2 x D 25 im Bestand für Verteilungen informationstechnischer Anlagen (IT-Verrohrung) vom Hauptleitungsabzweig einer Geschoßebene zu einem Wohnungsübergabepunkt (WÜP) einschließlich Vorspann.

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|
| 264970G | IT-Verrohrung LS0H Bestand WÜP | PA |
|----------------|---------------------------------------|-----------|

2650 Haus-/Wohnungsinstallation Stromkreise

Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Stromkreisanspeisungen (Strkransp.) sind vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose/-kasten des jeweiligen Stromkreises in der angegebenen Ausführung installiert.

Eigene Stromkreise (Strkr.) für angegebene Verbrauchsmittel sind vom Verteiler bis zu dessen Anschlussvorrichtung in der angegebenen Ausführung installiert.

In die Einheitspreise der "Stromkreisanspeisungen" sind der Leitungsschutzschalter einschließlich Zubehör, das Rohr- und Abzweigmaterial sowie das Leitungsmaterial einkalkuliert. In die Einheitspreise der "Eigene Stromkreise" sind der Leitungsschutzschalter einschließlich Zubehör, das Rohr- und Abzweigmaterial, das Leitungsmaterial sowie die Anschlussvorrichtung an das Verbrauchsmittel einkalkuliert.

Kommentar:

Verteilerkästen sind in der ULG 26.46 beschrieben.

265000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

265000A Erzeugnis/Type zu 26.50 n.W.AN

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.50 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).

Angeboten:

265000E Erzeugnis/Type zu 26.50 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.50 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Beispielhaftes Erzeugnis/Type:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.

Kriterien der Gleichwertigkeit:

Angeboten:

265000X Erzeugnis/Type zu 26.50 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.50 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers):

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|---|-----------|
| | <i>Kommentar:</i> Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig. | |
| 265002 | Stromkreisanspeisung (Strkransp.) im Rohbau, Materialeigenschaft LS0H. Im Positionsstichwort angegeben sind die Widmung der Stromkreise (z.B. für Steckdosen (Steckd.), für Stiegenhaus (Stiegenh.), für Aufzugschacht (Aufzugsch.)) und die Nennstromstärke. | |
| 265002A | Strkransp.Rohbau LS0H Licht 13A | PA |
| 265002B | Strkransp.Rohbau LS0H Steckd.13A | PA |
| 265002C | Strkransp.Rohbau LS0H Steckd.16A | PA |
| 265002D | Strkransp.Rohbau LS0H Licht+Steckd.13A | PA |
| 265002E | Strkransp.Rohbau LS0H Licht Stiegenh.13A | PA |
| 265002F | Strkransp.Rohbau LS0H Licht Keller 13A | PA |
| 265002G | Strkransp.Rohbau LS0H Steckd.Keller 16A/C | PA |
| 265002H | Strkransp.Rohbau LS0H Außenbereich 13A | PA |
| 265002I | Strkransp.Rohbau LS0H Licht Aufzugsch.13A | PA |
| 265002J | Strkransp.Rohbau LS0H Dachboden 13A | PA |
| 265002V | Strkransp.Rohbau LS0H 1ph.+N sonstige | PA |
| 265002W | Strkransp.Rohbau LS0H 3ph.+N sonstige | PA |
| 265002X | Strkransp.Rohbau LS0H nach Angabe Widmung und Nennstromstärke: <input type="text"/> | PA |
| 265012 | Eigener Stromkreis (Strkr.) im Rohbau, Materialeigenschaft LS0H, für angegebenes Verbrauchsmittel 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstärke. | |
| 265012A | Strkr.Rohbau LS0H Antennenverstärker 13A | PA |
| 265012B | Strkr.Rohbau LS0H Arbeitsplatzsteckd.16A | PA |
| 265012C | Strkr.Rohbau LS0H Backrohr 16A | PA |
| 265012D | Strkr.Rohbau LS0H Bügelmaschine 16A | PA |
| 265012E | Strkr.Rohbau LS0H Dachrinnenheizung 16A | PA |
| 265012F | Strkr.Rohbau LS0H Fußbodenheizung 13A | PA |
| 265012G | Strkr.Rohbau LS0H Freiflächenheizung 16A | PA |
| 265012H | Strkr.Rohbau LS0H Gefriergerät 13A | PA |
| 265012I | Strkr.Rohbau LS0H Geschirrspüler 16A | PA |
| 265012J | Strkr.Rohbau LS0H Heizgerät 13A | PA |
| 265012K | Strkr.Rohbau LS0H Klimagerät 16A/C | PA |
| 265012L | Strkr.Rohbau LS0H Pumpe 13A | PA |
| 265012M | Strkr.Rohbau LS0H Steuerung 10A | PA |
| 265012N | Strkr.Rohbau LS0H Sicherheitst.Anlage 10A | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--|----|
| 265012O | Strkr.Rohbau LS0H Therme/Heizkessel 10A | PA |
| 265012P | Strkr.Rohbau LS0H Torantrieb 10A | PA |
| 265012Q | Strkr.Rohbau LS0H Waschmaschine 16A | PA |
| 265012R | Strkr.Rohbau LS0H Wäschetrockner 16A | PA |
| 265012S | Strkr.Rohbau LS0H Warmwasserbereiter 13A | PA |
| 265012X | Strkr.Rohbau LS0H nach Angabe Widmung und Nennstromstärke: <input type="text"/> | PA |
| 265016 | Eigener Stromkreis (Strkr.) im Rohbau, Materialeigenschaft LS0H, für angegebenes Verbrauchsmittel 3phasig (3ph.). Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstärke. | |
| 265016A | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Aufzug 20A/C | PA |
| 265016B | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Aufzug 35A/C | PA |
| 265016C | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Durchlauferh.35A | PA |
| 265016D | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H E-Herd 16A | PA |
| 265016E | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Klimagerät 13A/C | PA |
| 265016F | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Kraftsteckd.16A/C | PA |
| 265016G | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Pumpe 13A/C | PA |
| 265016H | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Sauna 13A | PA |
| 265016I | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Waschmaschine 16A | PA |
| 265016J | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H Wäschetrockner 16A | PA |
| 265016X | Strkr.Rohbau 3ph.LS0H nach Angabe Widmung und Nennstärke: <input type="text"/> | PA |
| 265022 | Stromkreisanspeisung (Strkransp.) im Bestand, Materialeigenschaft LS0H. Im Positionsstichwort angegeben sind die Widmung der Stromkreise (z.B. für Steckdosen (Steckd.), für Stiegenhaus (Stiegenh.), für Aufzugschacht (Aufzugsch.)) und die Nennstromstärke. | |
| 265022A | Strkransp.Bestand LS0H Licht 13A | PA |
| 265022B | Strkransp.Bestand LS0H Steckd.13A | PA |
| 265022C | Strkransp.Bestand LS0H Steckd.16A | PA |
| 265022D | Strkransp.Bestand LS0H Licht+Steckd.13A | PA |
| 265022E | Strkransp.Bestand LS0H Licht Stiegenh.13A | PA |
| 265022F | Strkransp.Bestand LS0H Licht Keller 13A | PA |
| 265022G | Strkransp.Bestand LS0H Steckd.Keller 16A/C | PA |
| 265022H | Strkransp.Bestand LS0H Außenbereich 13A | PA |
| 265022I | Strkransp.Bestand LS0H Licht Aufzugsch.13A | PA |
| 265022J | Strkransp.Bestand LS0H Dachboden 13A | PA |
| 265022V | Strkransp.Bestand LS0H 1ph.+N sonstige | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|-----------|
| 265022W | Strkransp.Bestand LS0H 3ph.+N sonstige | PA |
| 265022X | Strkransp.Bestand LS0H nach Angabe Widmung und Nennstromstärke: <input type="text"/> | PA |
| 265032 | Eigener Stromkreis (Strkr.) im Bestand, Materialeigenschaft LS0H, für angegebenes Verbrauchsmittel 1phasig. Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstärke. | |
| 265032A | Strkr.Bestand LS0H Antennenverstärker 13A | PA |
| 265032B | Strkr.Bestand LS0H Arbeitsplatzsteckd.16A | PA |
| 265032C | Strkr.Bestand LS0H Backrohr 16A | PA |
| 265032D | Strkr.Bestand LS0H Bügelmaschine 16A | PA |
| 265032E | Strkr.Bestand LS0H Dachrinnenheizung 16A | PA |
| 265032F | Strkr.Bestand LS0H Fußbodenheizung 13A | PA |
| 265032G | Strkr.Bestand LS0H Freiflächenheizung 16A | PA |
| 265032H | Strkr.Bestand LS0H Gefriergerät 13A | PA |
| 265032I | Strkr.Bestand LS0H Geschirrspüler 16A | PA |
| 265032J | Strkr.Bestand LS0H Heizgerät 13A | PA |
| 265032K | Strkr.Bestand LS0H Klimagerät 16A/C | PA |
| 265032L | Strkr.Bestand LS0H Pumpe 13A | PA |
| 265032M | Strkr.Bestand LS0H Steuerung 10A | PA |
| 265032N | Strkr.Bestand LS0H Sicherheitst Anlage 10A | PA |
| 265032O | Strkr.Bestand LS0H Therme/Heizkessel 10A | PA |
| 265032P | Strkr.Bestand LS0H Torantrieb 10A | PA |
| 265032Q | Strkr.Bestand LS0H Waschmaschine 16A | PA |
| 265032R | Strkr.Bestand LS0H Wäschetrockner 16A | PA |
| 265032S | Strkr.Bestand LS0H Warmwasserbereiter 13A | PA |
| 265032X | Strkr.Bestand LS0H nach Angabe Widmung und Nennstromstärke: <input type="text"/> | PA |
| 265036 | Eigener Stromkreis (Strkr.) im Bestand, Materialeigenschaft LS0H, für angegebenes Verbrauchsmittel 3phasig (3ph.). Im Positionsstichwort angegeben ist die Nennstromstärke. | |
| 265036A | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Aufzug 20A/C | PA |
| 265036B | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Aufzug 35A/C | PA |
| 265036C | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Durchlauferh.35A | PA |
| 265036D | Strkr.Bestand 3ph.LS0H E-Herd 16A | PA |
| 265036E | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Klimagerät 13A/C | PA |
| 265036F | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Kraftsteckd.16A/C | PA |
| 265036G | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Pumpe 13A/C | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionstichwort | EH |
|----------------|---|------------|
| 265036H | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Sauna 13A | PA |
| 265036I | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Waschmaschine 16A | PA |
| 265036J | Strkr.Bestand 3ph.LS0H Wäschetrockner 16A | PA |
| 265036X | Strkr.Bestand 3ph.LS0H nach Angabe Widmung und Nennstärke: <input type="text"/> | PA |
| 265039 | Aufzahlung (Az) auf Stromkreisanspeisung oder auf eigenen Stromkreis (Strkr.) für einen angegebenen FI/LS-Kombischalter (FI/LS) 1+N-polig. | |
| 265039A | Az Strkr.FI/LS Typ AC 10-16A/B 0,03A | Stk |
| 265039D | Az Strkr.FI/LS Typ AC 10-16A/B 0,1A | Stk |
| 265039F | Az Strkr.FI/LS Typ A 10-16A/B 0,03A | Stk |
| 265039H | Az Strkr.FI/LS Typ A 10-16A/B 0,1A | Stk |
| 265039J | Az Strkr.FI/LS Typ AC 10-16A/C 0,03A | Stk |
| 265039L | Az Strkr.FI/LS Typ AC 10-16A/C 0,1A | Stk |
| 265039N | Az Strkr.FI/LS Typ A 10-16A/C 0,03A | Stk |
| 265039P | Az Strkr.FI/LS Typ A 10-16A/C 0,1A | Stk |
| 2651 | Wohnungsinstallation raumbezogen Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Die starkstromtechnische Installation ist unter Verwendung von Rohrsystemen samt Zubehör, Abzweig- und Gerätedosen einschließlich Leitungseinzug bis zur Schnittstelle "Stromkreisanspeisung" hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen. Angabegeben ist die Ausführung der Licht- und Steckdosenauslässe auf gemeinsamen (gem.) oder auf getrennten (getr.) Stromkreisen (Strkr.). Die Installation der Informationstechnik ist unter Verwendung von Rohrsystemen einschließlich Zubehör, Geräte- und Abzweigdosen hergestellt. Ein Vorspanndraht ist eingezogen. In den Einheitspreisen der Position zur raumbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert. <i>Kommentar:</i> <i>Stromkreisanspeisungen und eigene Stromkreise siehe LG 26.50. Standardausstattung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden siehe ÖVE/ÖNORM E8015.</i> | |
| 265100 | Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert. | |
| 265100A | Erzeugnis/Type zu 26.51 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.51 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: <input type="text"/> | |
| 265100E | Erzeugnis/Type zu 26.51 Beispiel AG Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.51 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Erzeugnis/Type: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: <input type="text"/> | |
| 265100X | Erzeugnis/Type zu 26.51 n.W.AG | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|-----------|
| | <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.51 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): <input type="text"/></p> <p><i>Kommentar:</i> Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</p> | |
| 265101 | Zimmer bis 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle und 4 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265101G | Zimmer b.20m2 LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265101H | Zimmer b.20m2 LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265102 | Zimmer über 20 m2 in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle und 5 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265102G | Zimmer ü.20m2 LS0H Rohbau gem.Strkr. Zimmerfläche in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265102H | Zimmer ü.20m2 LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265105 | Schlafzimmer bis 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 2 Stück Einfachschukosteckdosens- und 2 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265105G | Schlafzimmer b.20m2 LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265105H | Schlafzimmer b.20m2 LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265109 | Kochnische in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosens- und 3 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265109G | Kochnische LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265109H | Kochnische LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265110 | Küche in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosens- und 5 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265110G | Küche LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265110H | Küche LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265111 | Bad in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265111G | Bad LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265111H | Bad LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265112 | WC in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265112C | WC LS0H Rohbau | PA |
| 265113 | Wirtschaftsraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265113G | Wirtschaftsraum LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265113H | Wirtschaftsraum LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265114 | Vorraum bis 3 m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265114G | Vorraum b.3m LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265114H | Vorraum b.3m LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|-----------|
| 265115 | Vorraum über 3 m Länge in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich 2 Schaltstellen, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265115G | Vorraum ü.3m LS0H Rohbau gem.Strkr. Fläche Vorraum in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265115H | Vorraum ü.3m LS0H Rohbau getr.Strkr. Fläche Vorraum in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265117 | Abstellraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265117G | Abstellraum LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265117H | Abstellraum LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265118 | Hobbyraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265118G | Hobbyraum LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265118H | Hobbyraum LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265119 | Loggia, Balkon, Terrasse (Balkon) in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265119G | Balkon LS0H Rohbau gem.Strkr. | PA |
| 265119H | Balkon LS0H Rohbau getr.Strkr. | PA |
| 265126 | Aufzahlung (Az) auf die Standardausstattung für die Installation der angegebenen zusätzlichen Auslässe (-Ausl.) auf bestehende Stromkreise, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265126M | Az zus.Steckdosenausl.LS0H Rohbau | PA |
| 265126N | Az zus.Schaltstelle zu Ausl.LS0H Rohbau | PA |
| 265126O | Az zus.Wand-/Deckenausl.m.Sch.LS0H Rohbau | PA |
| 265126P | Az zus.Wand-/Deckenausl.o.Sch.LS0H Rohbau | PA |
| 265126Q | Az Ausl.f.Raumtemperaturregler LS0H Rohbau | PA |
| 265126R | Az Lüfterausl.m.Nachlaufrelais LS0H Rohbau | PA |
| 265126S | Az Lüfterausl.m.Zeitschalter LS0H Rohbau | PA |
| 265126T | Az Jalousieausl.m.Schaltgerät LS0H Rohbau | PA |
| 265126U | Az Ausl.f.Außen-/Anlegfühler LS0H Rohbau | PA |
| 265126V | Az Ausl.m.Taster u.Läutw.230V LS0H Rohbau | PA |
| 265126W | Az Ausl.m.Rauchmelder LS0H Rohbau Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie. | PA |
| 265127 | Aufzahlung (Az) auf den Stromkreis Therme, für die Herstellung der elektrischen Verriegelung zur Abluftanlage einschließlich Verbindungsleitung. Benötigte Kontakte sind auf der Therme vorhanden, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265127B | Az Strkr.Therme f.Verriegelung LS0H Rohbau | PA |
| 265129 | Wohneinheit sternförmig verrohrt für Informationstechnologie-Anschlüsse ab Wohnungsübergabepunkt samt Vorspann. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Anschlusspunkte (IT-Anschlp.) je Wohneinheit, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265129M | Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.1 | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|-----------|
| 265129N | Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.2 | PA |
| 265129O | Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.3 | PA |
| 265129P | Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.4 | PA |
| 265129Q | Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.5 | PA |
| 265129R | Wohneinheit LS0H Rohbau IT-Anschlp.6 | PA |
| 265131 | Zimmer bis 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle und 4 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265131G | Zimmer b.20m2 LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265131H | Zimmer b.20m2 LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265132 | Zimmer über 20 m2 in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle und 5 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265132G | Zimmer ü.20m2 LS0H Bestand gem.Strkr. Zimmerfläche in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265132H | Zimmer ü.20m2 LS0H Bestand getr.Strkr. Zimmerfläche in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265135 | Schlafzimmer bis 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 2 Stück Einfachschukosteckdosens- und 2 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265135G | Schlafzimmer b.20m2 LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265135H | Schlafzimmer b.20m2 LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265139 | Kochnische in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosens- und 3 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265139G | Kochnische LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265139H | Kochnische LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265140 | Küche in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosens- und 5 Stück Doppelschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265140G | Küche LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265140H | Küche LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265141 | Bad in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265141G | Bad LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265141H | Bad LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265142 | WC in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265142C | WC LS0H Bestand | PA |
| 265143 | Wirtschaftsraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen auf gemeinsamen (gem.) oder getrennten (getr.) Stromkreis(en) (Strkr.), Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265143G | Wirtschaftsraum LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265143H | Wirtschaftsraum LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265144 | Vorraum bis 3 m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|-----------|
| 265144G | Vorraum b.3m LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265144H | Vorraum b.3m LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265145 | Vorraum über 3 m Länge in Standardausstattung, mit 2 Stück Lichtauslässen einschließlich 2 Schaltstellen, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265145G | Vorraum ü.3m LS0H Bestand gem.Strkr. Fläche Vorraum in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265145H | Vorraum ü.3m LS0H Bestand getr.Strkr. Fläche Vorraum in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265147 | Abstellraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265147G | Abstellraum LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265147H | Abstellraum LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265148 | Hobbyraum in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 3 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265148G | Hobbyraum LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265148H | Hobbyraum LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265149 | Loggia, Balkon, Terrasse (Balkon) in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265149G | Balkon LS0H Bestand gem.Strkr. | PA |
| 265149H | Balkon LS0H Bestand getr.Strkr. | PA |
| 265156 | Aufzahlung (Az) auf die Standardausstattung für die Installation der angegebenen zusätzlichen Auslässe (Ausl.) auf bestehende Stromkreise, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265156M | Az zus.Steckdosenausl.LS0H Bestand | PA |
| 265156N | Az zus.Schaltstelle zu Ausl.LS0H Bestand | PA |
| 265156O | Az zus.Wand-/Deckenausl.m.Sch.LS0H Bestand | PA |
| 265156P | Az zus.Wand-/Deckenausl.o.Sch.LS0H Bestand | PA |
| 265156Q | Az Ausl.f.Raumtemperaturregler LS0H Bestand | PA |
| 265156R | Az Lüfterausl.m.Nachlaufrelais LS0H Bestand | PA |
| 265156S | Az Lüfterausl.m.Zeitschalter LS0H Bestand | PA |
| 265156T | Az Jalousieausl.m.Schaltgerät LS0H Bestand | PA |
| 265156U | Az Ausl.f.Außen-/Anlegefühler LS0H Bestand | PA |
| 265156V | Az Ausl.m.Taster u.Läutw.230V LS0H Bestand | PA |
| 265156W | Az Ausl.m.Rauchmelder LS0H Bestand Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie. | PA |
| 265157 | Aufzahlung (Az) auf den Stromkreis (Strkr.) Therme, für die Herstellung der elektrischen Verriegelung zur Abluftanlage einschließlich Verbindungsleitung. Benötigte Kontakte sind auf der Therme vorhanden, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265157B | Az Strkr.Therme f.Verriegelung LS0H Bestand | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|------------|
| 265159 | Wohneinheit sternförmig verrohrt für Informationstechnologie-Anschlüsse ab Wohnungsübergabepunkt samt Vorspann. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Anschlusspunkte (IT-Anschlp.) je Wohneinheit, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265159M | Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.1 | PA |
| 265159N | Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.2 | PA |
| 265159O | Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.3 | PA |
| 265159P | Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.4 | PA |
| 265159Q | Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.5 | PA |
| 265159R | Wohneinheit LS0H Bestand IT-Anschlp.6 | PA |
| 265162 | Aufzahlung (Az) auf eine in den Pauschalpositionen enthaltene Schukosteckdose UP für jede weitere Schukosteckdose in Kombiausführung (Kombi). | |
| 265162A | Az UP-Stws.Schukosteckdose Kombi | Stk |
| 265165 | Aufzahlung (Az) auf eine Schukosteckdose für eine angegebene Sonderausführung. | |
| 265165A | Az UP-Stws.SteckDo Klappdeckel | Stk |
| 265165B | Az UP-Stws.SteckDo Kindersicherung | Stk |
| 265165C | Az UP-Stws.SteckDo Schriftfeld | Stk |
| 265165D | Az UP-Stws.SteckDo Sonderfarbe | Stk |
| 265166 | Aufzahlung (Az) auf Schalt- und Steckgeräte UP-Stws für die angegebene Ausführung. | |
| 265166A | Az UP-Stws.f.UP-Standard färbig | Stk |
| 265166B | Az UP-Stws.f.UP in besonderer Ausführung Aufzahlung für Fabrikat/Type: <input type="text"/> | Stk |
| 265169 | Aufzahlung (Az) auf Geräte-, Abzweigdosen und -kästen für eine luftdichte Ausführung. | |
| 265169A | Az Dosen u.Kästen f.luftdichte Ausf.(26.51) | Stk |
| 265170 | Keller-/Bodenabteil in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass. Im Positionsstichwort angegeben ist die Ausführung mit Feuchtraum-Leuchte (FRL) und deren Lampenleistung, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265170M | Keller-/Bodenabteil LS0H gem.Strkr. | PA |
| 265170N | Keller-/Bodenabteil LS0H getr.Strkr. | PA |
| 265170S | Keller-/Bodenabteil LS0H gem.Strkr.FRL TC | PA |
| 265170T | Keller-/Bodenabteil LS0H getr.Strkr.FRL TC | PA |
| 265171 | Keller-/Bodengang bis 5 m Länge in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführung mit Feuchtraum-Leuchte (FRL) und deren Lampenleistung, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265171M | Keller-/Bodengang LS0H gem.Strkr. | PA |
| 265171N | Keller-/Bodengang LS0H getr.Strkr. | PA |
| 265171S | Keller-/Bodengang LS0H gem.Strkr.FRL TC | PA |
| 265171T | Keller-/Bodengang LS0H getr.Strkr.FRL TC | PA |
| 265172 | Gemeinschaftlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Keller-/Bodenr.) bis 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass mit Schaltstelle, 1 Stück Einfachschukosteckdosenauslass, Materialeigenschaft LS0H. | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|-----------|
| 265172M | Gem.Keller-/Bodenr.LS0H gem.Strkr.b.20m2 | PA |
| 265172N | Gem.Keller-/Bodenr.LS0H getr.Strkr.b.20m2 | PA |
| 265173 | Gemeinschaftlich genutzter Keller-/Bodenraum (Gem.Keller-/Bodenr.) über 20 m2 in Standardausstattung, mit 1 Stück Lichtauslass einschließlich Schaltstelle, 2 Stück Einfachschukosteckdosenauslässen, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265173M | Gem.Keller-/Bodenr.LS0H gem.Strkr.ü.20m2 Fläche des Raumes in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265173N | Gem.Keller-/Bodenr.LS0H getr.Strkr.ü.20m2 Fläche des Raumes in m2: <input type="text"/> | PA |
| 265182 | Leitungseinzug sternförmig in einer Wohneinheit ab Wohnungsübergabepunkt (Leerrohrsystem in eigenen Positionen beschrieben). Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Endgeräte (IT-Endgerät) je Wohneinheit angegeben, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265182A | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgerät 1 | PA |
| 265182B | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 2 | PA |
| 265182C | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 3 | PA |
| 265182D | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 4 | PA |
| 265182E | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 5 | PA |
| 265182F | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 6 | PA |
| 265182G | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 7 | PA |
| 265182H | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 8 | PA |
| 265182I | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 9 | PA |
| 265182J | Leitungseinzug LS0H f.IT-Endgeräte 10 | PA |
| 2653 | Wohnungsinstallation auslassbezogen Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Zur leitungstechnischen Dimensionierung und Preisgestaltung der Leistungspositionen liegen maßstäbliche Pläne mit eingetragenen Auslässen (Ausl.) dem Leistungsverzeichnis bei. Auslässe für angegebene Betriebsmittel sind unter Verwendung von Tragsystemen einschließlich Zubehör, Gerätedosen, Abzweig-, Leitungs- und Klemmenmaterial bis zur Schnittstelle "Stromkreisanspeisung" hergestellt. Auslässe für die Kommunikationstechnik und für Reserve sind unter Verwendung von Rohrmaterial einschließlich Zubehör, Gerätedosen, Abzweig- und Leitungsmaterial ab Wohnungsübergabepunkt hergestellt. In den Einheitspreisen der Positionen zur auslassbezogenen Wohnungsinstallation sind alle zu deren Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert. <i>Kommentar:</i> <i>Stromkreisanspeisungen sind in der ULG 26.50 beschrieben.</i> | |
| 265300 | Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert. | |
| 265300A | Erzeugnis/Type zu 26.53 n.W.AN Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.53 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN). Angeboten: <input type="text"/> | |
| 265300E | Erzeugnis/Type zu 26.53 Beispiel AG | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|-----------|
| | <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.53 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beispielhaftes Erzeugnis/Type: <input type="text"/> Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art. Kriterien der Gleichwertigkeit: <input type="text"/> Angeboten: <input type="text"/></p> | |
| 265300X | <p>Erzeugnis/Type zu 26.53 n.W.AG</p> <p>Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.53 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers): <input type="text"/></p> <p><i>Kommentar:</i> Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.</p> | |
| 265303 | Auslass im Rohbau mit angegebenem Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265303M | Ausl.LS0H Rohbau Ausschalter | PA |
| 265303N | Ausl.LS0H Rohbau Wechselschalter | PA |
| 265303O | Ausl.LS0H Rohbau Serienschalter | PA |
| 265303P | Ausl.LS0H Rohbau Kreuzschalter | PA |
| 265303Q | Ausl.LS0H Rohbau Kontroll-Ausschalter 1pol. | PA |
| 265303R | Ausl.LS0H Rohbau Kontroll-Ausschalter 2pol. | PA |
| 265303T | Ausl.LS0H Rohbau Heizungs-Notschalter 2pol. | PA |
| 265303U | Ausl.LS0H Rohbau Jalousieschalter 1pol. | PA |
| 265303W | Ausl.LS0H Rohbau Zeitschalter | PA |
| 265305 | Auslass im Rohbau mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265305M | Ausl.LS0H Rohbau Dimmer 600W Glühlampe | PA |
| 265305R | Ausl.LS0H Rohbau Dimmer 400W/VA Universal | PA |
| 265305W | Ausl.LS0H Rohbau Dämmerungsschalter | PA |
| 265305X | Ausl.LS0H Rohbau Bewegungsmelder | PA |
| 265307 | Auslass im Rohbau mit Taster in angegebener Ausführung. | |
| 265307M | Ausl.LS0H Rohbau Taster 1S m.Fernsch.1S 16A | PA |
| 265307R | Ausl.LS0H Rohbau Taster 1S | PA |
| 265307S | Ausl.LS0H Rohbau Taster 1S beleuchtet | PA |
| 265311 | Auslass im Rohbau für angegebenes Verbrauchsmittel, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265311M | Ausl.LS0H Rohbau Lüfter m.Nachlaufrelais | PA |
| 265313 | Lichtauslass im Rohbau. Im Positionsstichwort angegeben ist der Leitungseinzug, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265313O | Decken-Lichtausl.LS0H Rohbau b.5x1,5 | PA |
| 265313S | Wand-Lichtausl.LS0H Rohbau b.5x1,5 | PA |
| 265315 | Auslass im Rohbau mit Steckdose(n), Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265315S | Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 1fach 16A | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|-----------|
| 265315T | Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 2fach 16A | PA |
| 265315U | Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 3fach 16A | PA |
| 265315V | Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 4fach 16A | PA |
| 265315W | Ausl.LS0H Rohbau Schukosteckdose 5fach 16A | PA |
| 265315X | Ausl.LS0H Rohbau Rasiersteckdose | PA |
| 265319 | Auslass im Rohbau mit Leerdose und angegebenem Leitungseinzug, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265319N | Ausl.LS0H Rohbau Leerdose Vorspann | PA |
| 265319O | Ausl.LS0H Rohbau Leerdose b.5x1,5 | PA |
| 265319P | Ausl.LS0H Rohbau Leerdose b.5x2,5 Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5. | PA |
| 265321 | Auslass im Rohbau mit Drehstromanschlussdose, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265321M | Ausl.LS0H Rohbau Fixanschlussdose 16A 5pol. | PA |
| 265321N | Ausl.LS0H Rohbau CEE-Steckdose 16A 5pol. | PA |
| 265321O | Ausl.LS0H Rohbau Perilex-Steckdose 16A 5pol | PA |
| 265323 | Auslass im Rohbau mit Anschlussdose für IT-Dienste, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265323M | Ausl.LS0H Rohbau IT-Anschlussdose 1fach | PA |
| 265323N | Ausl.LS0H Rohbau IT-Anschlussdose 2fach | PA |
| 265325 | Auslass im Rohbau mit Gerätedose leer und Vorspanndraht (Reserve), in angegebenem Rohrdurchmesser und Ausführung. | |
| 265325M | Ausl.LS0H Rohbau Reserve D20 Blindabd. | PA |
| 265325N | Ausl.LS0H Rohbau Reserve D25 Blindabd. | PA |
| 265325R | Ausl.LS0H Rohbau Reserve D20 geschr.Deckel | PA |
| 265325S | Ausl.LS0H Rohbau Reserve D25 geschr.Deckel | PA |
| 265327 | Auslass mit angegebenem akustischem Signalgerät, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265327M | Ausl.LS0H Rohbau Läutwerk 230V | PA |
| 265327O | Ausl.LS0H Rohbau Rauchmelder Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie. | PA |
| 265333 | Auslass im Bestand mit angegebenem Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265333M | Ausl.LS0H Bestand Ausschalter | PA |
| 265333N | Ausl.LS0H Bestand Wechselschalter | PA |
| 265333O | Ausl.LS0H Bestand Serienschalter | PA |
| 265333P | Ausl.LS0H Bestand Kreuzschalter | PA |
| 265333Q | Ausl.LS0H Bestand Kontroll-Ausschalter 1pol | PA |
| 265333R | Ausl.LS0H Bestand Kontroll-Ausschalter 2pol | PA |
| 265333T | Ausl.LS0H Bestand Heizungs-Notschalter 2pol | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|-----------|
| 265333U | Ausl.LS0H Bestand Jalousieschalter 1pol. | PA |
| 265333W | Ausl.LS0H Bestand Zeitschalter | PA |
| 265335 | Auslass im Bestand mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265335M | Ausl.LS0H Bestand Dimmer 600W Glühlampe | PA |
| 265335R | Ausl.LS0H Bestand Dimmer 400W/VA Universal | PA |
| 265335W | Ausl.LS0H Bestand Dämmerungsschalter | PA |
| 265335X | Ausl.LS0H Bestand Bewegungsmelder | PA |
| 265337 | Auslass im Bestand mit Taster in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265337M | Ausl.LS0H Bestand Taster 1S Fernsch.1S 16A | PA |
| 265337R | Ausl.LS0H Bestand Taster 1S | PA |
| 265337S | Ausl.LS0H Bestand Taster 1S beleuchtet | PA |
| 265341 | Auslass im Bestand mit vorgeschaltetem Nachlaufrelais für Lüfter, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265341M | Ausl.LS0H Bestand Lüfter m.Nachlaufrelais | PA |
| 265343 | Lichtauslass im Bestand. Im Positionsstichwort angegeben ist der Leitungseinzug, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265343O | Decken-Lichtausl.LS0H Bestand b.5x1,5 | PA |
| 265343S | Wand-Lichtausl.LS0H Bestand b.5x1,5 | PA |
| 265345 | Auslass im Bestand mit Steckdose(n) in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H | |
| 265345S | Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 1fach 16A | PA |
| 265345T | Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 2fach 16A | PA |
| 265345U | Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 3fach 16A | PA |
| 265345V | Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 4fach 16A | PA |
| 265345W | Ausl.LS0H Bestand Schukosteckdose 5fach 16A | PA |
| 265345X | Ausl.LS0H Bestand Rasiersteckdose | PA |
| 265349 | Auslass im Bestand mit Leerdose und angegebenem Leitungseinzug, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265349N | Ausl.LS0H Bestand Leerdose Vorspann | PA |
| 265349O | Ausl.LS0H Bestand Leerdose b.5x1,5 | PA |
| 265349P | Ausl.LS0H Bestand Leerdose b.5x2,5 | PA |
| | Leitungseinzug in Querschnitt über 1,5. | |
| 265351 | Auslass im Bestand mit Drehstromanschlussdose, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265351M | Ausl.LS0H Bestand Fixanschlussdose 16A 5pol. | PA |
| 265351N | Ausl.LS0H Bestand CEE-Steckdose 16A 5pol. | PA |
| 265351O | Ausl.LS0H Bestand Perilex-Steckd.16A 5pol. | PA |
| 265353 | Auslass im Bestand mit Anschlussdose für IT-Dienste in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H. | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|------------|
| 265353M | Ausl.LS0H Bestand IT-Anschlussdose 1fach | PA |
| 265353N | Ausl.LS0H Bestand IT-Anschlussdose 2fach | PA |
| 265355 | Auslass im Bestand mit Gerätedose leer und Vorspanndraht (Reserve), in angegebenem Rohrdurchmesser und Ausführung. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265355M | Ausl.LS0H Bestand Reserve D20 Blindabd. | PA |
| 265355N | Ausl.LS0H Bestand Reserve D25 Blindabd. | PA |
| 265355R | Ausl.LS0H Bestand Reserve D20 geschr.Deckel | PA |
| 265355S | Ausl.LS0H Bestand Reserve D25 geschr.Deckel | PA |
| 265357 | Auslass mit angegebenem akustischem Signalgerät. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265357M | Ausl.LS0H Bestand Läutwerk 230V | PA |
| 265357O | Ausl.LS0H Bestand Rauchmelder | PA |
| | Drahtvernetzung, mit eingebauter Batterie. | |
| 265362 | Aufzählung (Az) auf Geräte-, Abzweigdosen und -kästen für eine luftdichte Ausführung. | |
| 265362A | Az Dosen u.Kästen f.luftdichte Ausf.(26.53) | Stk |
| 265363 | FR-Auslass (FR-Ausl.) mit angegebenem Schaltgerät. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265363M | FR-Ausl.LS0H Ausschalter | PA |
| 265363N | FR-Ausl.LS0H Wechselschalter | PA |
| 265363O | FR-Ausl.LS0H Serienschalter | PA |
| 265363P | FR-Ausl.LS0H Kreuzschalter | PA |
| 265363Q | FR-Ausl.LS0H Kontroll Ausschalter 1pol. | PA |
| 265363R | FR-Ausl.LS0H Kontroll Ausschalter 2pol. | PA |
| 265363T | FR-Ausl.LS0H Heizung-Notschalter 2pol. | PA |
| 265363U | FR-Ausl.LS0H Jalousieschalter 1pol. | PA |
| 265365 | FR-Auslass (FR-Ausl.) mit angegebenem Elektronik-Schaltgerät. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265365W | FR-Ausl.LS0H Dämmerungsschalter | PA |
| 265365X | FR-Ausl.LS0H Bewegungsmelder | PA |
| 265367 | FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Taster in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265367M | FR-Ausl.LS0H Taster 1S m.Fernsch.1S 16A | PA |
| 265367R | FR-Ausl.LS0H Taster 1S | PA |
| 265367S | FR-Ausl.LS0H Taster 1S beleuchtet | PA |
| 265371 | FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Schaltgerät in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H | |
| 265371M | FR-Ausl.LS0H Wechselschalter u.Steckdose | PA |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|---|-----------|
| 265373 | FR-Auslass (FR-Ausl.) für Beleuchtungskörper (f.Belk.) in angegebenem Leitungsquerschnitt. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265373M | FR-Ausl.LS0H f.Belk.b.5x1,5 | PA |
| 265375 | FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Steckdose in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft: LS0H | |
| 265375S | FR-Ausl.LS0H Schukosteckdose 16A 1fach | PA |
| 265375T | FR-Ausl.LS0H Schukosteckdose 16A 2fach | PA |
| 265375U | FR-Ausl.LS0H Schukosteckdose 16A 3fach | PA |
| 265377 | FR-Auslass (FR-Ausl.) für ein Betriebs-/Verbrauchsmittel mit eigenem Anschlussraum in angegebenem Leitungsquerschnitt. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265377M | FR-Ausl.LS0H b.5x1,5 | PA |
| 265377S | FR-Ausl.LS0H b.5x2,5 Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5. | PA |
| 265379 | FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Anschlussdose (Anschld.) für vorgesehenes Betriebs-/Verbrauchsmittel in angegebenem Leitungsquerschnitt. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265379O | FR-Ausl.LS0H Anschld.b.5x1,5 | PA |
| 265379S | FR-Ausl.LS0H Anschld.b.5x2,5 Leitungseinzug im Querschnitt über 1,5. | PA |
| 265381 | FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Drehstromsteckdose in angegebener Ausführung. Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265381O | FR-Ausl.LS0H CEE-Steckdose 16A 5pol. | PA |
| 265383 | FR-Auslass (FR-Ausl.) mit Feuchtraum-Leuchte (FR-Leuchte). Im Positionsstichwort angegeben sind die Leistung, das Leuchtmittel, das elektronische Vorschaltgerät (EVG). Materialeigenschaft LS0H. | |
| 265383N | FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 1x10-13W TC | PA |
| 265383O | FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 2x10-13W TC | PA |
| 265383S | FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 1x18W T26 EVG | PA |
| 265383T | FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 1x36W T26 EVG | PA |
| 265383U | FR-Ausl.LS0H FR-Leuchte 1x58W T26 EVG | PA |
| 2660 | <p>Installation in allgemeinen Bereichen</p> <p>Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:</p> <p>Die Installation in allgemeinen Bereichen ist unter Verwendung von Tragsystemen samt Zubehör, Abzweig- und Gerätedosen einschließlich Leitungseinzug hergestellt. Leitungsverbindungen sind geklemmt, die angegebenen Betriebsmittel sind montiert und angeschlossen.</p> <p>In den Einheitspreisen der Positionen zur Installation in allgemeinen Bereichen sind alle zu deren Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert.</p> <p><i>Kommentar:</i> Stromkreisanspeisungen sind in der ULG 26.56 beschrieben.</p> | |
| 266000 | Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert. | |
| 266000A | Erzeugnis/Type zu 26.60 n.W.AN | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| | | |
|----------|--------------------|----|
| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.60 wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
 Angeboten:

266000E Erzeugnis/Type zu 26.60 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.60 wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Beispielhaftes Erzeugnis/Type:
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit:
 Angeboten:

266000X Erzeugnis/Type zu 26.60 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.60 wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers):

Kommentar:
 Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

266002 Behinderten-WC bis zur abrechnungstechnischen Schnittstelle im Bereich der WC-Eingangstür installiert, mit der angegebenen Anzahl von Deckenlichtauslässen (DLA) für die Allgemeinbeleuchtung samt Schaltstelle, 1 Stück Zuleitung zum Magnet-Ventil und dessen Schaltgerät, 1 Stück Lichtauslass für eine vom Lichtstromkreis unabhängige Notbeleuchtung, 1 Stück Auslass mit Notruftaste und Zugschnur samt eigenem Verrohrungssystem, 1 Stück Auslass mit Quittiertaste und Beruhigungslampe für den Notruf, 1 Stück Auslass mit Signalleuchte oberhalb der WC-Eingangstür für die Anzeige eines aufrechten Notrufes, 1 Stück Auslass für einen Lautsprecheranschluss als Leerrohr, Materialeigenschaft LS0H. Montieren vom Auftraggeber beigestellter Beleuchtungskörper, bei Einbauleuchten in vom Auftraggeber beigestellten Deckenausschnitt. Elektrotechnisches Anschließen des vom Auftraggeber beigestellten Schaltgerätes für die WC-Spülung und des Magnet-Ventils.

Kommentar:
 Angaben siehe ÖNORM B 1600 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen. Die Anzahl der zu installierenden Deckenauslässe ist von der Raumgröße, von der Deckenkonstruktion und von der gewählten Art der Beleuchtungskörper abhängig. Es ist zumindest eine Leuchte mit zwei TC-Lampen, die separate Vorschaltgeräte besitzen, vorzusehen.

- 266002G Behinderten-WC LS0H Rohbau 1DLA PA**
- 266002H Behinderten-WC LS0H Rohbau 2DLA PA**
- 266002I Behinderten-WC LS0H Rohbau 3DLA PA**
- 266002J Behinderten-WC LS0H Rohbau 4DLA PA**
- 266002S Behinderten-WC LS0H Bestand 1DLA PA**
- 266002T Behinderten-WC LS0H Bestand 2DLA PA**
- 266002U Behinderten-WC LS0H Bestand 3DLA PA**
- 266002V Behinderten-WC LS0H Bestand 4DLA PA**

266006 Behinderten-WC bis zur abrechnungstechnischen Schnittstelle im Bereich der WC-Eingangstür installiert, mit 1 Stück Zuleitung zum Magnet-Ventil und dessen Schaltgerät, 1 Stück Schaltauslass für die Raumbeleuchtung, 1 Stück Lichtauslass samt Einzelbatterieleuchte, 1 Stück Auslass mit Notruftaste und Zugschnur samt eigenem Verrohrungssystem, 1 Stück Auslass mit Quittiertaste und Beruhigungslampe für den Notruf, 1 Stück Auslass mit Signalleuchte oberhalb der WC-Eingangstür für die Anzeige eines aufrechten Notrufes und 1 Stück Auslass für einen Lautsprecheranschluss als Leerrohr, Materialeigenschaft LS0H. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der Deckenlichtauslässe (DLA) samt Ein- oder Anbauleuchten nach Wunsch des Auftraggebers und deren Bestückung. Elektrotechnisches Anschließen des vom Auftraggeber beigestellten Schaltgerätes für die WC-Spülung und des Magnet-Ventils. Deckenausschnitte für Einbauleuchten sind vom Auftraggeber beigestellt

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------------|--|------------|
| | <i>Kommentar:</i> Die Anzahl der zu installierenden Deckenauslässe ist von der Raumgröße, von der Deckenkonstruktion und von der gewählten Art der Beleuchtungskörper abhängig. Es ist zumindest eine Leuchte mit zwei TC-Lampen, die separate Vorschaltgeräte besitzen vorzusehen. | |
| 266006H | Behinderten-WC LS0H Rohbau 2DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: <input type="text"/> | PA |
| 266006I | Behinderten-WC LS0H Rohbau 3DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: <input type="text"/> | PA |
| 266006J | Behinderten-WC LS0H Rohbau 4DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: <input type="text"/> | PA |
| 266006T | Behinderten-WC LS0H Bestand 2DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: <input type="text"/> | PA |
| 266006U | Behinderten-WC LS0H Bestand 3DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: <input type="text"/> | PA |
| 266006V | Behinderten-WC LS0H Bestand 4DLA TC/EVG Lampenleistung in Watt: <input type="text"/> | PA |
| 266010 | Notruf-Systemverkabelung samt Tragsystem zwischen den Betriebsmitteln eines oder mehrerer Behinderten-WCs und dem Notrufpaneel, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 266010G | WC-Notruf-Systemverkabelung LS0H Rohbau | m |
| 266012 | Notruf-Systemverkabelung samt Tragsystem zwischen den Betriebsmitteln eines oder mehrerer Behinderten-WCs und dem Notrufpaneel, Materialeigenschaft LS0H. | |
| 266012G | WC-Notruf-Systemverkabelung LS0H Bestand | m |
| 266014 | Notruf-Paneel mit einem akustischen und LED-Lichtsignalen, Quittiertaster, Netzgerät und Schaltbauteilen in Unter-Putz-, Aufbau- oder Einbauausführung nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben ist die Anzahl der auf diesem Paneel überwachten Behinderten-WCs. | |
| 266014A | WC-Notruf-Paneel 1 LED | Stk |
| 266014B | WC-Notruf-Paneel 2 LED | Stk |
| 266014D | WC-Notruf-Paneel 4 LED | Stk |
| 266014F | WC-Notruf-Paneel 6 LED | Stk |
| 266014H | WC-Notruf-Paneel 8 LED | Stk |
| 2684 | Erdung u.Potenzialausgleich in Wohnhäusern 1. Begriffe: Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen. 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: Sicherheitstechnische Maßnahmen sind wie angegeben durchgeführt. In den Einheitspreisen sind alle zur Errichtung notwendigen Betriebsmittel samt Zubehör einkalkuliert. | |
| | <i>LB-Version: 11</i> | |
| 268400 | Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert. | |
| 268400A | Erzeugnis/Type zu 26.84 n.W.AN | |

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 29.04.2016

| | | |
|----------|--------------------|----|
| LGPosNr. | Positionsstichwort | EH |
|----------|--------------------|----|

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.84 wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Erzeugnis/Type nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
 Angeboten:

268400E Erzeugnis/Type zu 26.84 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.84 wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Beispielhaftes Erzeugnis/Type:
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Erzeugnis/Type gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit:
 Angeboten:

268400X Erzeugnis/Type zu 26.84 n.W.AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Erzeugnisse/Typen zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 26.84 wird vereinbart:
 Betrifft Position(en):
 Erzeugnis/Type (nach Wahl des Auftraggebers):

Kommentar:
 Bei Verfahren nach dem BVergG ist die Verwendung der Position "n.W.AG" unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

268401 Tiefenerder aus Erst- und Folgestäben zusammengesetzt (Kombination), einschließlich Schlagspitze, Anschlusschelle, anteiliger Verbindungsleitung zu anderen Tiefenerdern, Aufbrechen und Wiederherstellen der Oberfläche. Im Positionsstichwort angegeben sind die Ausführung, der Nenndurchmesser (D in mm) und die Gesamtlänge in mm.

268401G Tiefenerder-Kombination V4A D20 4500 Stk

268401H Tiefenerder-Kombination V4A D20 6000 Stk

268406 Hauptpotenzialausgleich bestehend aus Potenzial-Ausgleichsschiene und Potenzial-Ausgleichsleitungen in Isolierrohr zum Hauptsicherungskasten, zum Wasserleitungs-, Gas-/Öl- und Heizungsrohrsystem und zum Anlagenerder einschließlich Anschlussmaterial. Materialeigenschaft LS0H.

268406A Hauptpotenzialausgleich LS0H PA

268407 Erweiterter Hauptpotenzialausgleich mit Ausgleichsleitungen (Pot.Ausgl.Leitung) in Isolierrohr zu angegebenen Anlageteilen einschließlich Anschlussmaterial, Materialeigenschaft LS0H.

268407A Pot.Ausgl.Leitung LS0H Aufzug PA

268407B Pot.Ausgl.Leitung LS0H Blitzschutz PA

268407C Pot.Ausgl.Leitung LS0H Kommunikation PA

268407D Pot.Ausgl.Leitung LS0H Metallkonstruktion PA

268407E Pot.Ausgl.Leitung LS0H Abflussleitung PA

268409 Potenzialausgleich (Potenzialausgl.) im Badezimmer in Isolierrohr einschließlich Leitungs- und Anschlussmaterial, Materialeigenschaft LS0H.

268409A Abflusserdung LS0H BAD PA

268409B Zusätzlicher Potenzialausgl.LS0H BAD PA

LB-Version: 11 Geringfügig Geändert